

Høringssvar NEK 400:2014 fra NELFO Sør – Rogaland

823.132.3.02

Funksjonskrav i ulike typer rom:

Veiledning foreslås flyttet til 823.132.303.

Ny veiledning under pk. 2, ønsker presisering av «normalt forventet bruk».

823.421.02

Beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr:

«skal» tas bort, eller gi en utfyllende veiledning.

823.423.01

Beskyttelse mot forbrenning:

Denne teksten ble fjernet i 2010, hva er forandringen nå.

Komiteen mener denne teksten høre til under FEU.

823.55.01

Valg og montasje av elektrisk utstyr – Annet utstyr:

Varmtvannsberedere skal være fast tilkoblet «uansett» effekt, eller tilkobles via stikkontakt i

NEK EN 60309 serien.

NEK 400-8-805 Område med ekstreme ytre påvirkninger.

Tilfluktsrom

805A.7.1

Installasjon for bruk i fredstid:

Komiteen mener det burde presiseres at installasjonen skal tilbakeføres til «krigsinstallasjon» innen 72 timer.

NEK 400-8-810 Valg og montasje av fordelingstavler.

810.514.03

Merkestømmer:

Nytt kulepunkt: vernets dimensjonerte innstilling.