

NEK 400-8-804 Fyringsanlegg

804.1 Omfang

De spesielle kravene i **NEK 400-8-804** gjelder for fyringsanlegg hvor tenning skjer ved elektriske gnistutladninger mellom elektroder.

VEILEDNING 1 – De tekniske/sikkerhetsmessige kravene for automatiske, elektriske brennerkontrollsystemer er dekket av NEK-EN 60730-2-5: Automatiske, elektriske kontrollorganer for husholdnings- og lignende bruk. Del 2-5: Spesielle krav til automatiske, elektriske brennerkontrollsystemer.

VEILEDNING 2 – For krav til installasjon av fyringsanlegg, se "Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1. Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel" utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2010.

804.314 Oppdeling av installasjon

Legg til følgende krav:

Fyringsanlegg skal være tilknyttet en egen kurs.

804.410.3.3

Legg til følgende krav:

For transportable fyringsanlegg skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med **NEK 400-4-41**, avsnitt 411 anvendes for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Veiledning – Dette innebærer at transportable fyringsanlegg kun må tilkobles jordet stikkontakt.

804.512.1 Driftsforhold

Legg til følgende krav:

Brennere/brennersystemer skal bare kunne være i drift når de er på plass i brennkammeret.

VEILEDNING – Etter mislykket startforsøk eller etter at flammen har sluknet, bør ny tenning enten skje umiddelbart eller etter så lang tid som er nødvendig for tilstrekkelig utlufting av brennkammeret, slik at det ikke oppstår fare for forpufning eller eksplosjon. Det vises til relevante krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

804.512.2 Ytre påvirkninger

Legg til følgende krav:

Transformatorer, reaktorer, kondensatorer mv. skal være innbygget i beskyttelseskasser med kapslingsgrad IP44 i samsvar med NEK EN 60529.

Beskyttelseskasser skal ikke kunne åpnes uten bruk av verktøy.

804.514.1 Merking – generelt

Legg til følgende krav:

Brytere, vern og beskyttelseskasser skal være tydelig merket med funksjon og tilhørende fyringsanlegg

804.521 Typer av ledningssystemer

Legg til følgende avsnitt:

804.521.01 For tilkobling av transportable fyringsaggregater (for eksempel for uttørking av nybygg) skal det benyttes slitesterk, oljebestandig bevegelig ledning type H07RN-F eller tilsvarende.

804.53 Valg og montasje av elektrisk utstyr – Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern

Legg til følgende avsnitt:

804.530.01 Brytere, vern etc. skal ikke kunne frakoble funksjoner som har betydning for sikkerheten i systemet med mindre brennersystemet kobles ned samtidig.

804.533 Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer

Legg til følgende avsnitt:

804.533.01 Hver enkelt brenner/brennersystem skal være beskyttet av et separat overstrømsvern.

804.537.2 Frakobling

Legg til følgende avsnitt:

804.537.2.01 I forbrukerкурer som forsyner fyringsanlegg skal det være montert utstyr for allpolig frakobling.

804.537.2.02 Hver enkelt brenner/brennersystem skal kunne allpolig frakobles uavhengig av de andre brennerne/brennersystemene i fyringsanlegget. Denne bryteren kan kombineres med et overstrømsvern

804.537.4.2 Utstyr for kobling i nødstilfelle

Legg til følgende avsnitt:

804.537.4.2.01 Utenfor hver inngang til et fyrrom skal det være utstyr for frakobling av strømtilførselen til fyringsanlegget (brannbryter).

804.537.4.2.02 For fyringsanlegg som ikke er oppstilt i et fyrrom, for eksempel i verksted, fabrikkhall etc., skal utstyr for kobling i nødstilfelle være på et lett tilgjengelig sted ved fyringsanlegget og utenfor hovedinngangen til det aktuelle rommet hvor fyringsanlegget er plassert.

804.537.5.3 Styrekurser

Legg til følgende krav:

De elektriske strømkretsene for anleggets brytere, ventiler, termostater mv. skal være slik utført at brudd i en eller flere av kretsene medfører stopp av anlegget. Termostater og andre kontrollorganer skal være plassert lett tilgjengelig for inspeksjon og kontroll, uten at deres elektriske tilkoblingsledninger behøver frakobles.