

Nr.	Fra	Avsnitts nr.	Punkt i avsnitt	Type ¹	Kommentar	Forslag	NK64 kommentar - beslutning
1	DSB	804.514.1 804.537.4. 2		Te	Hvor ble det av spesifikke krav til gul farge på utstyr for utkobling i nødtilfelle?	Brannbryter skal være merket med gul farge.	Ikke akseptert NEK 400-5-53, avsnitt 537.4.2.4 spesifiserer krav til fargemerking av betjeningsanordning for nødutkobling, og at denne skal være rød med gul bakgrunnsfarge. NEK 400-5-53, Tillegg 53J, som dog er informativt, angir i avsnitt 53J.4 at en brannbryter skal være merket med rød farge. NEK 400-8-804 skal inneholde tilleggs-, endringskrav til de generelle kravene i NEK 400-1 – NEK 400-6 og det er derfor unødvendig å spesifisere et fargekrav som allerede er gitt. NK64 støtter ikke at en brannbryter jfr. 804.537.4.2.01 eller 804.537.4.2.02 skal være annerledes farget enn andre betjeningsanordninger for nødutkobling.