

Nr.	Fra	Avsnitts nr.	Punkt i avsnitt	Type ¹	Kommentar	Forslag	NK64 kommentar - beslutning
1	NELFO Sør-Rogaland	805A.7.1		Te	Komiteen mener det burde presiseres at installasjonen skal tilbakeføres til «krigsinstallasjon» innen 72 timer.		Delvis akseptert NEK 400 inneholder krav til utforming av elektrisk installasjoner. NEK 400 inneholder ingen krav til selve nedrivning av elektriske installasjoner. Følgende veiledning legges til: VEILEDNING – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan gi føringer for hvor fort elektriske installasjoner utelukkende beregnet for bruk i fredstid skal fjernes ved beredskap. Denne tiden kan ha konsekvenser for utforming av elektriske installasjoner for utelukkende bruk i fredstid.