

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

NEK 400:2018

ELEKTRISKE LAVSPENNINGSINSTALLASJONER

T O L K N I N G 4

Denne tolkningen er basert på følgende:

Komit�	Konsensus oppn�dd i komiteen, dato
NK 64 – Bygningsinstallasjoner	2019-03-28

Tolkning av:

NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.4.2, NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.1.3, NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.5.

Problemstilling: *Bruk av kabelskjerm som PEN-leder*

NK64 har p  sitt m te 2019-03-28 behandlet problemstillingen om en kabelskjerm kan benyttes som PEN-leder, og besluttet f lgende:

NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.4.2 spesifiserer at en PEN-leder skal v re isolert tilsvarende merkespenning for faselederen. Avsnittet angir ikke spesifikt hvordan denne isolasjonen skal anordnes. NK64 anser at hovedhensikten med kravet til isolasjon av PEN-leder er   hindre vagabonderende str mmer.

NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.1.3 spesifiserer at en isolert PEN-leder skal v re fargemerket GUL/GR NN i hele sin lengde og ved BL  tilleggsmarkering ved koblingspunktene. Hensikten med dette kravet er f rst og fremst   etablere et krav om tilleggsmarkering ved koblingspunktene n r en beskyttelsesleder er benyttet som en PEN-leder. Hensikten med dette kravet er ikke   etablere et krav om isolasjon av PEN-leder.

NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.5 spesifiserer situasjoner hvor det ikke er n dvendig med fargemerking av ledere. Fargemerking er ikke n dvendig for konsentriske ledere og for metallskjerm eller armering som er benyttet som beskyttelsesledere. Dersom en slik beskyttelsesleder skal benyttes som en PEN-leder, m  lederen merkes ved koblingspunktene slik at det fremg r at den fungerer som en PEN-leder.

NEK 439-1:2013, avsnitt 8.4.3.2 spesifiserer at en PEN-leder ikke beh ver   v re isolert inne i en tavle. Dette inneb rer at inne i utstyr som er omfattet av NEK 439-serien, er det ikke krav om isolasjon av PEN-leder.

Tolkning:

Med bakgrunn i det ovenst ende, vil en skjerm kunne benyttes som en PEN-leder i installasjoner omfattet av NEK 400:2018, s  lenge kabelens ytre kappe tilfredsstiller kravene til isolasjon av faseleder og at skjermens ledertverrsnitt tilfredsstiller kravene til ledertverrsnitt av PEN-leder.