

## NEK 400-8-821 Kullgruver

---

### 821.1 Omfang

Kravene i NEK 400-8-821 gjelder for kullgruver.

VEILEDNING - Se NEK 400-1, avsnittene 11.1, 11.2, 11.3 og 131.1.

### 821.132 Prosjektering

*Legg til følgende krav:*

Ved prosjektering av elektriske installasjoner i kullgruver skal, mht.

- eksplosjonsbeskyttelse, og
- riktig funksjon av den elektriske installasjonen for den forutsatte bruk,

kravene i NEK EN 50628, legges til grunn.

### 821.133 Valg av elektrisk utstyr

*Legg til følgende krav:*

Elektrisk utstyr for bruk i kullgruver skal, mht. eksplosjonsbeskyttelse, velges i samsvar med kravene i NEK EN 50628.

### 821.134 Utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner

*Legg til følgende krav:*

Utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner i kullgruver skal, mht. eksplosjonsbeskyttelse, være i samsvar med NEK EN 50628.

HØRINGSUTKAST