

Template for comments and secretariat observations

Date:	Document:	Project:
2022-03-30	NEK 400-8-805	NEK 400:2022

Nr.	Fra	Side nummer (f.eks. 17)	Avsnitt/ kapittel (f.eks.)	Avsnitt/ Figur/ Tabell/ (f.eks. avsnitt 4)	Type kommentar	Kommentar	Foreslått endring	Observations of the secretariat
1.	Statnett	2	805A		ed	<i>Ulike format på hermetegn i teksten (samordne):</i> VEILEDNING 1 - "Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) gir sammen med "Forskrift om tilfluktsrom" føringer mv. om tilfluktsrom" (se sivilforsvaret.no) gir supplerende krav, herunder fulle Elementfortegnelse mv. for tilfluktsrom, utgitt av DSB (se sivilforsvaret.no), g		Forskriftene skrives i kursiv.
2.	DSB	2	805A.134.1.9		ed	Endring av installasjoner i tilfluktsrom som kan innvirke på tilfluktsrommets bruk skal forhåndsgodkjennes av DSB-Sivilforsvaret	Endring av installasjoner i tilfluktsrom som kan ha innvirkninger på tilfluktsrommets verneevne skal forhåndsgodkjennes av DSB-Sivilforsvaret	Akseptert med reformulering. Ny tekst: Endring av installasjoner i tilfluktsrom som kan ha innvirkning på tilfluktsrommets evne til å gi den beskyttelsen som kreves, skal forhåndsgodkjennes av DSB-Sivilforsvaret Nytt avsnittsnr. 805A.302.2.13
3.	Statnett	3	805A.510.3.101	1	ed	<i>Mangler verb i setningen:</i> 805A.510.3.101 Stasjonært utstyr dedikert til av bevegelig ledning og plugg eller som ikke lett kan fjernes med fester. og som ikke er tilkoblet	Akseptert
4.	Statnett	3	805A.512.2.103	1	ed	<i>Vurdere genitivs s:</i> 805A.512.2.103 Motorer og apparater mv. skal være sikret med sjokkdemper og ekspansjonsbolter. Ekspansjonsbolter skal ha fem ganger vekten av det som er festet. Sjokkdemper og Ladelikeretter kan ha kapslingsgrad IP21. statisk uttrekkskraft	Akseptert
5.	DSB	5	805A.527.2.101		ed	Gjennomføringer gjennom tilfluktsrommets gass- eller trykkgrenser skal være ført i gjennomføringer i samsvar med krav fra DSB, og må godkjennes av DSB-Sivilforsvaret.	Gjennomføringer gjennom tilfluktsrommets gass- eller trykkgrenser skal være ført i gjennomføringer i samsvar med krav fra DSB, og skal godkjennes i forkant av DSB-Sivilforsvaret.	Akseptert, men med "forhåndsgodkjennes" i stedet for ""godkjennes i forkant"

1 MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)

2 Type of comment: ge = general te = technical ed = editorial

Template for comments and secretariat observations

Date:	Document:	Project:
2022-03-30	NEK 400-8-805	NEK 400:2022

Nr.	Fra	Side nummer (f.eks. 17)	Avsnitt/ kapittel (f.eks.)	Avsnitt/ Figur/ Tabell/ (f.eks. avsnitt 4)	Type kommentar	Kommentar	Foreslått endring	Observations of the secretariat
6.	DSB	5	805A.559. 5.2.101		ed	Belysningsarmaturer skal minst ha kapslingsgrad IP44. Armaturene skal ha en lett og slagbestandig utførelse, og skal ha skjerm av plast eller metallgitter godt festet til armaturen. Belysningsarmaturer skal være festet til underlaget i samsvar med kravene i 805A.522.8.101 og 805A.522.8.102.Installasjoner for bruk i fredstid	Belysningsarmaturer skal minst ha kapslingsgrad IP44. Armaturene skal ha en lett og slagbestandig utførelse. Armatrur med løs skjerm skal ha skjerm av plast eller metallgitter og skal være godt festet til armaturen. Belysningsarmaturer skal være festet til underlaget i samsvar med kravene i 805A.522.8.101 og 805A.522.8.102.Installasjoner for bruk i fredstid	Akseptert i prinsippet. Ny tekst: Armaturene skal være i en lett og slagbestandig utførelse. Armaturer med løs skjerm skal ha skjerm av plast eller metallgitter, og skjermen skal være godt festet til armaturen. Belysningsarmaturer skal være festet til underlaget i samsvar med kravene i 805A.522.8.101 og 805A.522.8.102

1 **MB** = Member body / **NC** = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)

2 **Type of comment:** **ge** = general **te** = technical **ed** = editorial