| Date | Reference | Title NB | Title EN |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | NEK 400_2026no(publisert)_v8.0 | ELEKTRISKE LAVSPENNINGSINSTALLASJONER | ELECTRICAL LOW VOLTAGE INSTALLATIONS |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjetil Sannan | | Generelt | proposal | editorial | Del 8 ble sendt på høring September 2025 | | 2023 | 202¨5 | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | | Delstandarder med vesentlige endringer | proposal | editorial | rettet | | tilleggsutjevning sforbindelse | tilleggsutjevnings forbindelse | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | | Delstandarder med vesentlige endringer | proposal | editorial | Skrivefeil | | hvoedutjevningsforbindelse | hovedutjevningsforbindelse | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Steffen Skurdal | | Viktige begrep | proposal | technical | Det har hele tiden vært lagt til grunn under revideringsprossessen at dette er ment som en spesifikk anbefaling. Videre har komitéleder presisert at det skal fremgå tydelig at løsninger basert på andre metoder enn de som er angitt i NEK-teksten med «bør» og «kan», skal dokumenteres særskilt.<br><br>På denne bakgrunn bør dette fremkomme eksplisitt i teksten, selv om den internasjonale teksten har en annen ordlyd. Dette er nødvendig for å ivareta intensjonen og sikre at nyansene som tidligere lå i «bør-krav», ikke går tapt, samt for å ivareta norske interesser og etablerte rammebetingelser.<br><br>Tilsvarende gjelder for norske særskilte krav som tidligere hadde forutsetninger formulert med en annen ordlyd enn en spesifikk anbefaling, og hvor dette har vært nødvendig for å ivareta særlige norske forhold, | | anbefalinger som angir et mulig valg eller metode, ansett som særlig egnet, uten nødvendigvis å nevne eller utelukke andre. | spesifikk anbefalinger som angir et mulig valg eller metode, ansett som særlig egnet, uten nødvendigvis å nevne eller utelukke andre. Hvor det benyttes andre valg eller metoder skal det dokumenteres at samme sikkerhetsnivå er ivaretatt. | | rejected | Teksten er gitt fra NEK, vi kan ikke overstyre den. | 2026-04-20 | 2026-04-11 | korrekturlesing |
| Erik Helgedagsrud | | Delstandarder trukket tilbake | comment | general | Delstandard 821 Kullgruver ble trukket ut, skal ikke den listes opp her? I tillegg står det "NEK 400:2018" og ikke "NEK 400:2022". | Det er ikke trukket tilbake noen delstandarder i NEK 400:2026 i forhold til NEK 400:2018. | | | | accepted | NEK 400-8-821 er listet opp | 2026-04-18 | 2026-04-13 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | | | comment | editorial | Må fylles ut | Litteratur | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-22 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | | Forord | proposal | editorial | Vi er usikre på uttrykket "dokument" vs "standardsamling" i det aktuelle avsnittet - sett opp mot merknaden under. Forslaget over tar også "trer i kraft" - som vi ikke kan se er tatt med noe annet sted. | | Dette dokumentet kan benyttes fra publikasjonsdato og | Denne standardsamlingen trer i kraft 1. juli 2026, men | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | korrekturlesing Komiteleder |
| Arild Røed | | Forord | comment | general | Er denne merknaden relevant for NEK 400? endringer fra forrige utgave er vel fjernet fra hver del. Foreslår å fjerne merknaden som virker mer forvirrende enn klargjørende. | Et dokument i en samling er ikke nødvendigvis endret siden forrige utgave av samlingen. Hvert dokument kan også vise til endringer i forhold til forrige utgave av seg selv. | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Arild Røed | | Forord | comment | general | Dette avsnittet ligger som forslag til ny mal. Jeg ser nytte av å ha den med men fint å avklare med noen flere. Fjernes ved tvil. | Dette dokumentet inneholder meningstro oversettelser av originaldokumenter på engelsk. Ved konflikt gjelder den orginale publikasjonen. | | | | rejected | Cenelec dokumentene har status som HDer. Dette innebærer at NEK 400 ikke skal være i teksnisk strid med HDenes krav. Meningstro oversettelse blir feil.<br>Vi viser ikke eksplisitt til grunnlagsdokumentene, så det er vanskelig å sammenlilgne.<br>I Norge gjelder NEK 400. Husk også at installasjoner ikke er underlagt et EU direktiv eller forordning. | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Arild Røed | | Forord | comment | general | viktig å få med styregodkjenningen | Dette dokumentet ble fastsatt av NEK: [DATO]. | | | | accepted | Ny tekst: Denne standardsamlingen blegodkjent av NEKs styre 30. april 2026. | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Arild Røed | | Forord | proposal | general | Denne er strøket i malen på AT | | Denne publikasjonen har krav, anbefalinger og/eller informasjon for nasjonalt bruk. | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arild Røed | | Forord | proposal | general | Denne er fjernet i malen som ligger på AT. | | De formelle beslutningene i NEK som gjelder tekniske saker, er så langt det er praktisk mulig, basert på konsensus mellom interessentene organisert i NEKs tekniske komiteer. | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Arild Røed | | Forord | proposal | general | Denne er også strøket i AT malen | | For å bidra til internasjonal harmonisering brukes EN IEC-publikasjoner når dette er mulig. Eventuelle forskjeller mellom EN IEC-publikasjoner og NEK-publikasjoner som NEK er gjort kjent med, synliggjøres for brukeren. | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Arild Røed | | Forord | proposal | general | Fjernet fra AT malen. Dette står i tillegg i forbindelse med normative referanser. | | Merk at eventuelle normative referanser referert i denne publikasjonen er nødvendige for riktig forståelse av publikasjonen. | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-27 | |
| Eirik Selvik | | Forord | proposal | editorial | NEK 400 er en samling av standarder | | dette dokumentet | Denne standardsamlingen | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-28 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | | Delstandarder trukket tilbake | proposal | editorial | Endring for å få fullstendig setning. | | behovet ikke anses | det ikke lengre er aktive kullgruver i Norge. | | accepted | | 2026-04-29 | 2026-04-28 | korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | | Delstandarder som er fullstendig revidert | comment | general | Vi henviser her kun til IEC, ikke CENELEC - er det riktig? | Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC. Omfanget er tydeliggjort, og det er en del forenklinger i formulering av kravene, samt at noen krav er endret. Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC. Det er tydeliggjort i omfanget at delstandarden gjelder for midlertidige installasjoner for forsyning av fornøyelsesutstyr for underholdningsrelaterte formål, samt at delstandarden også gjelder for installasjoner i midlertidige konstruksjoner benyttet til utstillinger, show, stands og i områder for underholdningsrela | | | | noted | Vi skriver "UEC/CLC". Problemet er at i mange tilfeller er man ikke ferdige i CLC. Har ingen praktisk betydning | 2026-04-29 | 2026-04-29 | korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | | Nasjonale tilpasninger | comment | general | bør dette såt her? kanskej konsolideres med det som står ut urarbeidelse om nasjonal tilpasning | Ved utarbeidelse av norske elektrotekniske standarder må derfor NEK følge de spilleregler som gjelder for dette arbeidet hhv. på europeisk og globalt nivå. NEKs hovedstrategi er at nasjonale behov skal ivaretas gjennom deltagelse i det internasjonale standardarbeidet og implementeres i de internasjonale standarder. I forhold til CENELEC ligger det også strenge forpliktelser på NEK til ikke å publisere nasjonale standarder som teknisk er i strid med Europanormer (EN) eller harmoniseringsdokumenter (HD). Unntaksvis kan NEK melde inn nasjonale avvik, | | | | noted | tatt til etterretning | 2026-05-11 | 2026-05-06 | forord fix trykkerifil fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | | Generelt | comment | general | Har endret format fra "2024-08-29 " | 29. August 2024 | | | | accepted | | 2026-05-11 | 2026-05-07 | trykkerifil fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | | Nasjonale tilpasninger | comment | general | Har endret fra "tjukk" | tykk | | | | accepted | | 2026-05-11 | 2026-05-07 | trykkerifil fix |
| Torgeir Andersen | 1.1.2 | Omfang til NEK 400 | proposal | general | Endre til bindestrek | | NEK EN 60204 1 | NEK EN 60204-1 | | rejected | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 1.1.2 | Omfang til NEK 400 | proposal | editorial | I teksten kommer det frem som 60204_1, i "kommentar" kommer det frem som 60204-1 | | NEK EN 60204 1 | NEK EN 60204-1 | | noted | Feil i Authoring tool i behandling av non-breaking hyphen | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Trond Salater | NEK 400-1.4 | NEK 400 Struktur | comment | editorial | feil: "Generel<br>Riktig bør være: Generell<br>Altå med 2 genrell med to L-er | "Generel | | | | noted | OK | 2026-04-26 | 2026-03-08 | Skrivefeil |
| Trond Salater | NEK 400-1.4 | NEK 400 Struktur | comment | editorial | Rett til "Generell" | "Generel | | | | noted | OK | 2026-04-26 | 2026-03-08 | Skrivefeil |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 2.1 | Omfang | proposal | general | Endre til bindestrek | | 60050 195:2021,<br>NEK IEC 60050 826:2022, og | 60050-195:2021,<br>NEK IEC 60050-826:2022, og | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 2.2 | Generelt | proposal | general | Bindestreker | | 60050 826:2022, 826 10 04 | 60050-826:2022, 826-10-04 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Martin Samset | 2.3.13 | automatsikring | comment | general | her bør det vel legges til en faktisk definisjon?<br><br>under i "source", bør man legge til kilden og skrive "modifisert" hvis man har lagt til en endring(gjeller også for note)<br><br>se IEC Directive part 2: https://www.iso.org/sites/directives/current/part2/index.xhtml#_idTextAnchor218<br>"[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.8.2, modified — Note 1 to entry has been added.]" | effektbryter spesifisert iht. NEK EN 60898 | | | | rejected | Termen er NK64 definert.<br>Finnes ingen tilsvarende term i IEV | 2026-04-17 | 2026-02-13 | NK64 |
| Martin Samset | 2.3.14 | avbruddsfri strømforsyning | comment | general | Denne skal vel ha årsatall | (NEK EN 62040-1) | | | 3.101 fra 62040-1:2019 | accepted | Korrigert referansen | 2026-05-05 | 2026-02-13 | NK64 |
| Martin Samset | 2.3.19 | batteri | comment | general | hva er modifisert? legg også på årstall<br><br>et eksempel fra IEC directives: "[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.8.2, modified — Note 1 to entry has been added.]" | (482-01-04, modifisert) | | | | noted | Er gjennomført | 2026-04-26 | 2026-02-13 | NK64 |
| Erik Arnholdt Johannessen | 2.3.21 | bemyndiget person | comment | general | REFFIX | . | | | | accepted | Fikset selv | 2026-03-13 | 2026-03-12 | referanse fix |
| Martin Samset | 2.3.28 | beskyttelseskapsling | comment | general | Er det slik vi ønsker det når det er flere akepterte ord? altså at det er i egen box med "admitted" tagget. | electrically | | | | noted | JA | 2026-04-18 | 2026-02-13 | NK64 |
| Erik Arnholdt Johannessen | 2.3.41 | brannbryter | comment | general | REFFIX | vet i | | | | accepted | Fikset selv | 2026-03-13 | 2026-03-13 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 2.3.265 | omformer | comment | general | REFFIX | ,<br>og<br>. | | | | noted | Termen er definert i IEC 60364-7-712-.<br>Vi oppgir ikke kilde til termer definert i IEC 60364-serien | 2026-04-17 | 2026-03-14 | referanse fix |
| Erik Helgedagsrud | 2.3.377 | tilknytningspunkt | proposal | editorial | Ny nummerering i NEK 399:2026 fra gjeldende versjon. | | NEK 399:2022, 3.47 | NEK 399:2026, 3.40 | | accepted | | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Erik Helgedagsrud | 2.3.378 | tilknytningsskap | proposal | general | Ny nummerering i NEK 399:2026 fra gjeldende versjon. | | NEK 399:2022, 3.48 | NEK 399:2026, 3.41 | | noted | rett nr. er 3.42 | 2026-05-05 | 2026-04-13 | |
| Halvor Aas | 3.4.2.18 | Oppdeling av installasjoner | proposal | general | Manglet ett punktum | | frakoblet, | frakoblet. | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-13 | |
| Kjetil Sannan | 3.4.2.19 | Skilt og merkinger | proposal | editorial | Siste punkt viser til a elle b, først, andre og tredje punkt er listet som 1, 1 og 2 | | Hvor det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, skal det anordnes:<br>hensiktsmessige advarselsskilt; eller<br>hensiktsmessige merkinger; eller<br>en kombinasjon av a) og b).<br>Fordelinger og kurser som er beregnet til å være spenningssatt etter at hovedstrømforsyningen er koblet ut, skal anordnes med advarselsskilt. | Hvor det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, skal det anordnes:<br>a hensiktsmessige advarselsskilt; eller<br>b hensiktsmessige merkinger; eller<br>c en kombinasjon av a) og b).<br>Fordelinger og kurser som er beregnet til å være spenningssatt etter at hovedstrømforsyningen er koblet ut, skal anordnes med advarselsskilt. | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.4.3.1 | Generelt | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60204 1. | NEK EN 60204-1. | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Tommy Lundekvam | 3.4.4.3 | Periodisk verifikasjon | proposal | editorial | Ikke lov å ha en anbefaling som "kan" i en merknad. | | kan benyttes til å | vil | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-03-09 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 3.7.2.1 | Spenningsførende ledere i AC-systemer | object-comment | technical | Skal det være "N", ikke "M" på denne figuren og fig 3.4? | | | | | rejected | Punktet er et midtpunkt og ikke et nøytralpunkt | 2026-04-17 | 2026-04-17 | figur fix |
| Kjetil Sannan | 3.7.3.2.4 | PEM-ledere | proposal | editorial | C/P | | En PEL-leder er en leder hvor funksjonen til en beskyttelsesjordleder er kombinert med funksjonen til en faseleder. Pr. definisjon er en PEL-leder ikke en spenningsførende leder, men en leder som kan føre en driftsstrøm. | En PEM-leder er en leder hvor funksjonen til en beskyttelsesjordleder er kombinert med funksjonen til en midtpunktsleder. Pr. definisjon er en PEM-leder ikke en spenningsførende leder, men en leder som kan føre en driftsstrøm. | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 3.8.1 | Generelt | comment | general | Bytte til bindestrek i alle årstallene for standardene i høyre kolonne i hele tabellen. | Symboler | | | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.1 | Generelt | proposal | general | Bindestreker | | I bygninger, kan et TN C-system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. For forsyning av elektrisk utstyr i bygningen, skal nøytralleder og beskyttelsesjordleder være adskilt.<br>For installasjoner hvor tilknytningen til et distribusjonsnett er utført i samsvar med NEK 399, skal overgangen fra TN —C til TN S i et TN C S | I bygninger, kan et TN-C-system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. For forsyning av elektrisk utstyr i bygningen, skal nøytralleder og beskyttelsesjordleder være adskilt.<br>For installasjoner hvor tilknytningen til et distribusjonsnett er utført i samsvar med NEK 399, skal overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 3.8.2.1.1 | Generelt | proposal | editorial | ses som TN_C | | TN C | TN-C | | noted | Feil i Authoring tool i behandling av non-breaking hyphen | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN S-fordelingssystem | TN-S-fordelingssystem | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN C S-fordelingssystem | TN-C-S-fordelingssystem | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | editorial | Bindestrek | | TN C S | TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN C fordelingssystem | TN-C fordelingssystem | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Helgedagsrud | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | general | Fjerne årsreferanse på NEK 399, ref. tidligere kommentarer. | | NEK 399:2022 | NEK 399 | | partially-accepted | Skrives om | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Erik Helgedagsrud | 3.8.2.1.2 | Fordelingssystemer med én strømforsyningsenhet | proposal | general | Fjerne årsreferanse på NEK 399, ref. tidligere kommentarer. | | NEK 399:2022 | NEK 399 | | partially-accepted | SKrives omm | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.3 | Fordelingssystemer med mer enn én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN S-fordelingssystem | TN-S-fordelingssystem | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.3 | Fordelingssystemer med mer enn én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN C S | TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.2.1.3 | Fordelingssystemer med mer enn én strømforsyningsenhet | proposal | general | Bindestrek | | TN C S | TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Skurdal | 3.8.2.1.3 | Fordelingssystemer med mer enn én strømforsyningsenhet | proposal | technical | Kravet kan ikke anses å være gjeldende for lokale strømforsyningsenheter som i prinsippet skal koble ut ved nettutfall Slike enheter kan ha utkoblingstider på flere sekunder, eller det kan foreligge driftsforhold som ikke utgjør feil, men som likevel medfører at øydriftsvernet ikke kobler ut.<br><br>Av denne grunn skal hovedkurser ikke bryte nøytralleder til fordelinger der lokale strømkilder er forsynt fra fordelingen, uavhengig av om disse strømkildene er beregnet for drift med eller uten tilknytning til forsyningsnettet. | | lokale strømforsyningsenheter beregnet til å driftes som den eneste strømforsyningsenhet for installasjonen, være tilkoblet hovedfordelingen eller installasjonens tilknytningsskap, eller hovedkurser som forsyner fordelinger hvor den lokale strømforsyningsenheten er tilkoblet, ikke være anordnet med utstyr for å bryte nøytrallederen uten bruk av nøkkel eller et verktøy (se indeks 10 i<br>). | hovedkurser som forsyner fordelinger hvor en strømforsyningsenhet er tilkoblet, skal ikke anordnes med utstyr for å bryte nøytrallederen. Hensikten er å sikre forbindelse mellom nøytralleder og beskyttelsesjordleder ved ulike driftstilstander.(se indeks 10 i ). | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-11 | korrekturlesing |
| Eirik Selvik | 3.8.2.1.3 | Fordelingssystemer med mer enn én strømforsyningsenhet | proposal | technical | Vi må tillate en bevisst handling. Dette er i samsvar med IEC 60364-1 og NEK TR 402 | | nøytrallederen | nøytrallederen uten bruk av nøkkel eller et verktøy | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-17 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 3.8.2.2.3.1 | Fordelingssystem med fremført nøytralleder | comment | technical | I 3.8.2.3.1 skriver vi at vi ikke kan ha IT nett med nøytral leder, hvorfor har vi da akseptert det her? | drives installasjonen som en IT-installasjon, se<br>; eller | | | notert, men vi lar den ligge som den er men er klar over paradokset. | noted | notert, vi er klar over paradokset, men lar den stå som den står. | 2026-04-20 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN S-fordelingssystem | TN-S-fordelingssystem | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN S | TN-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN C | TN-C | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN C | TN-C | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN C S | TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 3.8.3.2 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN C S | TN-C-S | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 3.8.3.4 | IT-systemer | proposal | general | Manglet ett punktum | | impedans | impedans. | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-13 | |
| Eirik Selvik | 410.1 | Omfang | proposal | editorial | Unødvendig | | nødvendige | | | accepted | | 2026-01-23 | 2026-01-23 | NK64 |
| Martin Samset | 410.3.2 | | comment | general | legge til referanse | (se og ). | | | | accepted | | 2026-01-23 | 2025-12-05 | referanse fix |
| Martin Samset | 410.3.4 | | comment | general | iike lagt til delen enda | og | | | | accepted | | 2026-04-17 | 2025-12-05 | referanse fix |
| Halvor Aas | 411.3.1.2 | Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål | proposal | general | skrivefeil | | vha | via | | rejected | syns ikke å være nødvendig | 2026-04-20 | 2026-04-13 | Skrivefeil |
| Tuva Strandlie | 411.3.2.2 | | comment | general | Denne tabellen må rettes opp | bruksapparater. | | | | noted | Tabellen er rett | 2026-04-17 | 2025-12-17 | |
| Kjetil Sannan | 411.3.3 | Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse | proposal | editorial | rettelse | | tilgengelig | tilgjengelig | | accepted | | 2026-04-08 | 2026-04-07 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 411.3.3 | Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse | proposal | general | Samme utfordring vi fikk i 2022 som løste seg med corrigendum 1 NEK 400:2022/COR1:2022 | | Kravet til tilleggsbeskyttelse gjelder ikke for stikkontakter som kun er tilgjengelig for sakkyndige personer eller instruerte personer og som er dedikert for tilkobling av spesielt utstyr. | Kravet til tilleggsbeskyttelse gjelder ikke for utstyr i gate- og veibelysning, og for stikkontakter som kun er tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer og som er dedikert for tilkobling av spesielt utstyr. | | partially-accepted | Vil benytte fullstendig begrep for sakkyndige personer. | 2026-04-17 | 2026-04-13 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Strandlie | 411.6.2.3.3 | | comment | general | Dobbeltsjekk format | vis utkobling av utstyr | | | | noted | formattering OK | 2026-04-17 | 2025-12-17 | |
| Eirik Selvik | 411.6.2.3.3 | | proposal | general | Bør unngå formuleringer som "normal tilfeller", notmale situasjoner. Slike formuleringer er for upresise | | I normale tilfeller | Som regel | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-17 | Komiteleder |
| Halvor Aas | 411.6.4 | Kurser hvor utkobling av 1. jordfeil ikke er krevd | comment | general | er det ikke 411.3.2.3 | , | | | | accepted | Referansen rettes | 2026-04-17 | 2026-04-13 | referanse fix |
| Tuva Strandlie | 413.1 | Generelt | comment | general | Forskjell i innholdsfortegnelse fra NEK400:2026 --> Generelt og krav til enkel adskillelse ligger i ulik rekkefølge. Hvilken gjelder? | Krav til enkel adskillelse | | | Her bør det overskriften som tidligere NEK400:2022 hete "Generelt" ikke "krav til enkel adskillelse" fordi det er 413.2 | accepted | Tittelen skal være Generelt | 2026-04-17 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 413.1.2 | | comment | general | 413.1.3 som refereres tileksisterer ikke i den nye innholdsfortegnelsen? Skal jeg kegge den til? | a når gje | | | | noted | Er løst | 2026-04-17 | 2025-12-17 | |
| Trond Salater | 414.1.1 | | comment | editorial | Etter denne merknaden, mangler det en veiledning slik det var i 2022-utgaven? | . | | | | noted | Den er besluttet fjernet | 2026-04-17 | 2026-03-08 | |
| Torgeir Andersen | 414.3 | Krav til beskyttelse ved feil | proposal | general | slette h | | muligh | mulig | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 415.0 | Generelt | comment | technical | Referanser fra 22utgaven, ref ikke oppgitt i "kopier fra" versjonen i AT. | te avsnitt i og ). | | | | noted | Referansene er nå OK | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Trond Salater | 415.2 | Tilleggsutjevningsforbindelse som tilleggsbeskyttelse | comment | editorial | Skal ikke merknadene 4 stk. samt den ene veiledningen fra 2022-utgaven være med under 415.2? | tilleggsbeskyttelse | | | | noted | De er besluttet fjernet | 2026-04-17 | 2026-03-08 | |
| Tuva Strandlie | 415.2.1 | | comment | general | Fjernet ordet "balle" fra den gamle versjonen | er. | | | | noted | Teksten nå er OK | 2026-04-17 | 2025-12-17 | |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 41A | Grunnleggende beskyttelsestiltak | comment | general | Hanging paragraph | Grunnleggende beskyttelsestiltak Grunnleggende beskyttelse ivaretar beskyttelse under normal drift og anvendes hvor dette er krevd som en del av de valgte beskyttelsesmetodene. | | | | noted | Det er "hanging paragpaph" i IEC dokumentet. Ingen endring nå | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Gjertsen | 41B.2 | Hindre | comment | general | Hanging paragraph | Hindre<br>Hindre har til hensikt å forhindre utilsiktet berøring av spenningsførende deler, men vil ikke kunne forhindre berøring ved tilsiktet omgåelse av hindret. | | | | accepted | Det er "hanging paragraph" i IEC-dokumentet. Velger å flytte merknaden til 41B.2.1 | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41B.3 | Plassering utenfor rekkevidde | comment | general | Hanging paragraph | Plassering utenfor rekkevidde<br>Plassering utenfor rekkevidde har kun til hensikt å hindre utilsiktet berøring med spenningsførende deler. | | | | accepted | Det er "hanging paragraph" i IEC-dokumentet.<br><br>Velger å flytte merknade dtil 41B.3.1 merknad 2 | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 41B.3.1 | | comment | general | Samme ref som "kopier fra" versjonen i AT | ). | | | | noted | Figurreferansen er rett | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 41C | Beskyttelsesmetoder kun til bruk hvor installasjonen er under kontroll og tilsyn av sakkyndig eller instruert personell. | comment | general | Hanging paragraph | De forutsetninger for tilsyn og kontroll som forutsettes være tilstede for å kunne benytte beskyttelsesmetodene i<br>, er gitt i avsnitt<br>. | | | | noted | Det er "hanging paragraph" i IEC-dokumentet. Ingen endring nå. | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41C.1 | Ikke-ledende omgivelser | comment | general | Hanging paragraph | Beskyttelsesmetoden har til hensikt å forhindre samtidig berøring av deler som kan ha forskjellig potensial på grunn av svikt i grunnleggende isolasjon. | | | | noted | "Hanging paragraph" i IEC-dokumentet. Ingen endring nå | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41C.1.3 | | comment | general | Eksempel som starter med "Veiledning...-" | VEILEDNING – | | | | noted | HVem, hva, hvor? | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41C.2 | Beskyttelse ved ujordet lokal utjevningsforbindelse | comment | general | Hanging paragraph | Ujordet lokal utjevningsforbindelse skal forhindre at det oppstår farlig berøringsspenning. | | | | noted | "Hanging paragraph" i IEC-dokumentet. Ingen endring nå | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41C.2.3 | | comment | general | Henvisning uten intern kryssreferanse | 411 | | | | noted | Referansen er rett | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Gjertsen | 41C.3 | Beskyttelse ved elektrisk adskillelse ved forsyning av mer enn ett elektrisk utstyr | comment | general | Hanging paragraph | Elektrisk adskillelse av en individuell krets skal beskytte mot farlig strøm ved berøring av utsatte deler som kan være under spenning som følge av feil på kretsens grunnleggende isolasjon. | | | | noted | "Hanging paragraph" i IEC-dokumentet. Ingen endring nå | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41D.1 | | comment | general | Henvisning uten intern kryssreferanse | 41D.2 eller 41D.3 | | | | noted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Kristoffer Gjertsen | 41D.3 | | comment | general | Eksempel som starter med "Veiledning…-" | VEILEDNING – | | | | noted | hvem? hva? hvor? | 2026-04-17 | 2026-01-20 | |
| Torgeir Andersen | 420.1 | Omfang | proposal | general | Bindestrek | | 60079 14 | 60079-14 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 420.3 | Generelt | proposal | editorial | gramatik? | | farligevarme | farlig varme | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-08 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 420.3 | Generelt | proposal | editorial | oppretting | | ((feil eller løse …)eller løse klemmeforbindelser); | (feil eller løse klemmeforbindelser); | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-08 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 425 | Beskyttelse mot forbrenning | comment | general | For senere, burde vært BA3 også. | BA2 | | | | noted | For innspill til nreste revisjon av 4.42 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | NK64 |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | 425 | Beskyttelse mot forbrenning | comment | general | fjerne farge? | Tilgjengelig del<br>Materiale i berørbar overflate<br>Maksimal temperatur [°C]<br>Håndholdt betjeningsutstyr<br>Metallisk<br>55<br>Ikke metallisk<br>65<br>Deler som kan forventes å bli berørt, men som ikke kan bli holdt i hånden<br>Metallisk<br>70<br>Ikke metallisk<br>80<br>Deler som ikke trenger å berøres ved normal drift<br>Metallisk<br>80<br>Ikke metallisk<br>90 | | | | rejected | Hvorfor? | 2026-04-24 | 2026-04-23 | farge fix |
| Halvor Aas | 426.4 | Utstyr for romoppvarming | proposal | general | skrivefeil | | deler,. | deler. | | accepted | | 2026-04-17 | 2026-04-13 | Skrivefeil |
| Steffen Skurdal | 427.1 | Beskyttelse av personer | proposal | technical | InA er merkestrømfor tavlen, samme som det er i IEC, videre bør denne defineres og henvisi til NEK 439-1 | | In | InA | | accepted | Det legges inn en nasjonal merknad i tilknytnkng til strekpunktet | 2026-04-17 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Steffen Skurdal | 427.1 | Beskyttelse av personer | proposal | technical | Dette punktet var med under revidering og mangler her ved ny versjon | | forventet kortslutningsstrøm ved fordelingstavlens tilkoblingspunkter er ≥ 25 kA. | forventet kortslutningsstrøm ved fordelingstavlens tilkoblingspunkter er ≥ 25 kA.<br><br>National merknad:<br>Det kan også være behov for for tiltak ved lavere tavlemerkestrøm- og forventet kortslutningsstrøm ved fordelingstavlens tilkoblingspunkter | | rejected | Denne nasjonale merknaden er allerede lagt inn som Nasjonal merknad 2 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | 427.1 | Beskyttelse av personer | comment | general | er dette riktig? ny merknad?<br><br>husk å endre nummerering av nasjonale merknad hvis dne skal være der(det er 2 under) | ersom:<br>fordelingstavlens merkestrøm, InA, er ≥ 800 A; og<br>I NEK 439-1 benyttes brepet "tavlemerkestrøm" og betegnes med InA, se NEK 439-1:2023, definisjon 3.8.10.7. En nærmere beskrivcelse er gitt i NEK 439-1:2023, avsnitt 5.3.1 forventet kor | | | | noted | Merknaden er rett. Nummeret endres til 1 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Komiteleder Skrivefeil |
| Torgeir Andersen | 427.3 | Beskyttelse mot interne lysbuer vha. et internt lysbuefeilreduserende system | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN IEC 60947 9 2) og interne lysbuefeilreduserende enheter. En AQD (se NEK EN 60947 9 1) | NEK EN IEC 60947-9-2) og interne lysbuefeilreduserende enheter. En AQD (se NEK EN 60947-9-1) | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 428.1.1.1 | | comment | general | Samme ref som "kopier fra" versjonen i AT | . | | | | noted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 428.1.1.7 | | proposal | general | Fjerne mellomrom mellom Dca og s2d2a1 | | Dca -s2d2a1 | Dca-s2d2a1 | | rejected | Ikke i samsvar med skrivemåten i HD 60364-5-52:2011/A12:2022 | 2026-04-24 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 428.1.1.8 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 61386 1 | NEK EN 61386-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Tommy Lundekvam | 428.1.1.8 | | comment | editorial | Skal dette være NEK IEC 61084-1? når jeg googler det så kommer det frem at NEK EN 50085 er fra 2005 og NEK IEC 61084-1 er fra 2024. ser at vi hadde NEK IEC 61084-1 i 2022 utgaven og 2018 utgaven. | NEK EN 50085 | | | | accepted | rettet | 2026-04-29 | 2026-04-28 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 428.2.1 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | påvirkninger BE2 «Brannfare» spesifisert i<br>,<br>.<br>Kravene kan også benyttes for lignende områder som har tilsvarende risiko som beskrevet for BE2 i<br>,<br>, for eksempel kjøkken for kommersiell bruk (hoteller, | | | | noted | Krysreferansen er rett | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Kjetil Sannan | 428.2.1 | | comment | general | Er Tabell 51A endret til 51.1? Gjelder alle tabeller? | . | | | | noted | TABELL 51A ER NÅ TABELL 51.1 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 428.2.7 | | proposal | general | Bindestrek | | Dca -s2d2a1 definert i NS EN 13501 6 | Dca-s2d2a1 definert i NS-EN 13501-6 | | rejected | Skrivemåten er korrekt i samsvar med i HD 60364-5-52:2011/A12:2022 | 2026-04-24 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 428.2.11 | | proposal | general | Bindestrek | | 60598 2 24 | 60598-2-24 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 428.3.1 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | . | | | | noted | Krysreferansen er rett | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 428.4.1 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | | | | | noted | Krysreferansen er rett | 2026-04-17 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 428.4.3 | | proposal | general | Bindestrek | | 60670 1 | 60670-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 428.5.3 | | proposal | general | Bindestrek | | NS EN 13501 6 | NS-EN 13501-6 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjetil Sannan | 431.3.2.1 | DC-kurser og AC-kurser uten trippelharmoniske | comment | technical | Burde ikke denne være smakjørt med del 3? lik IT hvor det står i del 3 at i Norge benyttes ikke N leder i IT. | Norge benyttes ikke nøytralleder i TT-systemer. | | | Vi stryker merknaden, det er undøvenig å ha den med. | noted | nasjonal merknad strykes | 2026-04-20 | 2026-04-08 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 431.3.2.1 | DC-kurser og AC-kurser uten trippelharmoniske | proposal | technical | Bedre lesbarhet | | Norge benyttes ikke nøytralleder i TT-systemer. | I Norge benyttes ikke nøytralleder i TT-systemer. | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-08 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 431.3.3 | AC-systemer med trippelharmoniske | proposal | general | Teksten fjernes og/eller den nye teksten er på plass/må settes inn?? | | OBSOBS! Forslag til ny tekst i samsvar ned IEC 60364-4-43 | | | accepted | endret til nytt forslag | 2026-04-20 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 431.4.5 | Beskyttelse av kanalskinnesystemer | proposal | general | Bindestrek | | NEK 439 6 | NEK 439-6 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 431.5.2 | Beskyttelse ved anvendelse av separate vern | proposal | general | Bindestrek | | 60947 4 1 | 60947-4-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 431.5.3.2 | Kombinert kortslutningsbeskyttelse | proposal | general | Bindestrek | | 60947 2, NEK EN IEC 60898 1 og NEK EN IEC 61009 1 | 60947-2, NEK EN IEC 60898-1 og NEK EN IEC 61009-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 43A | Beskyttelse mot overstrømmer ved andre metoder | comment | general | Overskriften er "normativ" i 22 papirutgaven, ikke i AT-versjonen som redigeres | Beskyttelse mot overstrømmer ved andre metoder | | | | noted | Tillegget er nå normativt | 2026-04-18 | 2025-12-04 | |
| Tuva Strandlie | 43A.2 | Beskyttelse mot overbelastning | comment | general | Er kun referert som tekst og ikke klikkbar ref. | 43A.3. | | | | accepted | lagt inn som krysreferanse | 2026-04-18 | 2025-12-22 | |
| Torgeir Andersen | 43A.2 | Beskyttelse mot overbelastning | proposal | general | Fjerne dobbel semikolon | | en stikkontakt;; | en stikkontakt; | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Tuva Strandlie | 43A.3 | Beskyttelse mot kortslutningsstrømmer | comment | general | Er kun referert som tekst og ikke klikkbar ref. | 43A.2. | | | | accepted | Er lagt inn som krysreferanse | 2026-04-18 | 2025-12-22 | |
| Tuva Strandlie | 43A.3 | Beskyttelse mot kortslutningsstrømmer | comment | general | Står kun som tekst --> Legg til ordentlig ref. | 43A.2. | | | | accepted | Krysreferanse er etablert | 2026-04-18 | 2025-12-22 | |
| Tuva Strandlie | Tillegg 43B | Begrensning av overstrøm vha. strømforsyningens egenskaper | comment | general | Her i 43B er det ikke samsvar mellom overskriftene i den nye og gamle | vha. strømforsyningens egenskaper | | | | noted | Headingen er nå rett | 2026-04-18 | 2025-12-22 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Strandlie | Tillegg 43C | Situasjoner der automatisk utkobling av strømforsyning for beskyttelse mot overstrøm kan forårsake økt risiko | comment | general | Her i 43C er det ikke samsvar mellom overskriftene i den nye og gamle versjonen | v strømforsyning for | | | I "kopier fra" versjonen i AT er det mange punkter som står som et generelt punkt, de er nå gjort om til feks i dette tilfellet normativt punkt. Og vi har tatt vekk dobbel overskrift. | noted | Headknge n og avsnittstypen er nå rett | 2026-04-18 | 2025-12-22 | |
| Torgeir Andersen | 442.1 | Anvendelsesområde | proposal | general | fjerne komma og sette inn mellomrom | | ,,eller | ; eller | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 443.3.1 | Hensikten med å klassifisere kategorier for støtspenningsholdfasthet | proposal | general | skrivefeil | | nmerkestøtspenningsholdfastheten | merkestøtspenningsholdfastheten | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-13 | Skrivefeil |
| Erik Arnholdt Johannessen | 443.2.2 | Merkestøtspenningsholdfasthet til utstyr og overspenningskategorier | comment | general | Nummerering av pkt, og tittel? Kopiert og likt som i AT-utgaven det jobbes med i komiteen. | Merkestøtspenningsholdfasthet til utstyr og overspenningskategorier | | | | noted | Avsnttsnr. er nå rett | 2026-04-18 | 2025-12-04 | |
| Tuva Strandlie | 443.2.2 | Merkestøtspenningsholdfasthet til utstyr og overspenningskategorier | comment | general | Tabell mangler | Tabell 44A | | | | noted | Tabell er nå lagt inn | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Halvor Aas | 443.2.2 | Merkestøtspenningsholdfasthet til utstyr og overspenningskategorier | proposal | editorial | Samme tekst som i NA.1 | | Det er den enkelte produktkomités ansvar i samsvar med NEK EN 60664-1 å spesifisere krav til støtspenningsholdfasthet for utstyr i de respektive produktstandardene. | | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-13 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 444.0 | Innledning | proposal | general | NEK400 og kap 444 retter seg vel generelt ikke til det som er den allmenne oppfattelsen av Arkitekt (de som tegner bygg innvendig og utvendig/interiør). Vi mener vel mer de som er "arkitektene" bak en elektrisk installasjon - altså designer anlegget? | | Avsnitt<br>henvender seg til arkitekter og de som skal planlegge, utføre og vedlikeholde elektriske installasjoner. | Avsnitt<br>henvender seg til de som skal designe, planlegge, utføre og vedlikeholde elektriske installasjoner. | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Martin Samset | 444.4.3 | Tiltak for å redusere elektromagnetisk interferens (EMI) | comment | general | Til info!<br><br>Jeg holder på med å fjerne alle feil-meldinger ved utskriving av NEK 400. Derav er noen av feilmeldigene er om bilder som har en beskrivelse " textflow:false". ved å bare trykke på bilde å spessifisere at bilde ikke skal spessifiseres, fjernes denne feilen og bildet ser likt ut som før. | en parallellutjevningsleder for beskyttelsesformål for å forsterke skjermen, se<br>. | | | | noted | ok | 2026-04-24 | 2026-04-15 | figur fix |
| Tuva Strandlie | 444.4.11 | Inne i bygninger | comment | general | denne tabellen ble med over da jeg kopierte, men er ikke kontrollert | Referanse | | | | noted | Tabeller og figurer er oppdatert | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Strandlie | 444.5.3.2 | Beskyttelsesjordleder i stjernenettverk | comment | general | Figur 44G mangler | Figur 44G | | | | noted | Figuren er der nå | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 444.5.3.3 | Stjernekoblede maskeformede utjevningsnettverk | comment | general | Figur 44H mangler | Figur 44H | | | | noted | Figuren er der nå | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 444.5.4 | Utjevningsnettverk i bygninger med flere etasjer | comment | general | Figur 44J mangler | Figur 44J | | | | noted | Figuren er der nå | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 444.6.2 | Separasjonskrav | comment | general | Alle tabeller er kopiert over og må sjekkes | Separasjonskrav | | | | noted | Er sjekket | 2026-04-18 | 2025-12-17 | Tabell fix |
| Tuva Strandlie | 444.7.2 | Prosjekteringsveiledning | comment | general | Figur 44O mangler | Figur 44O | | | | noted | Figuren er lagt inn | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 445.1.2 | | comment | general | Denne er kopiert sånn den var, men har må noe mangle! | Underspenningsvern kan ha en tidsforsinkelse dersom utstyret som skal beskyttes tåler et kortvarig spenningsfall eller utfall av spenningen uten at fare kan oppstn | | | | noted | Teksten er rett | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 512.1.2 | Strøm | comment | general | Skal det stå: "Skriv inn innholdet i klausulen din her" | benyttes. | | | | accepted | Nei. Er fjernet | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Tuva Strandlie | 512.2.1 | | comment | general | Kopiert fra forrige versjon | Setningen fjernes. | | | | noted | Kryssreferansene er nå rette | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 512.2.1 | | comment | general | Samme ref som "kopier fra" versjonen i AT | . | | | | noted | Kryssreferansene er nå rette | 2026-04-18 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Martin Samset | 512.2.3 | | comment | general | flyttes i box over? | Nedre og øvre grense for omgivelsestemperatur: | | | | noted | Hva og hvor? | 2026-04-18 | 2026-02-03 | Tabell fix |
| Martin Samset | 512.2.3 | | comment | general | skal disse være en merknad, eller bare løs tekst? | Disse omgivelsestemperaturklassene kan bare brukes når fuktigheten ikke har noen innvirkning. Det kan være nødvendig å kombinere to klasser for å beskrive temperaturen der utstyr skal monteres. Montering i områder hvor omgivelsestemperaturen utenfor de definerte grensene krever spesielle forholdsregler. | | | | noted | Gjort om til fornpter | 2026-04-18 | 2026-02-17 | NK64 |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | 512.2.3 | | comment | general | til info. tabell i tabell er ikke lov. jeg får masse feilmelding når jeg forsøker å importere xml filen inn på nytt.<br><br>så håper det er greit jeg la noten og nationale noten under tabellen, istedenfor integrert på slutten.<br><br>ps. vet ikke om det trengs å spessifisere at tabellen i noten skal være "small" | Ordet “normale” som opptrer i kolonnen for "Nødvendige egenskaper ved valg og montasje av utstyr" i REF, betyr at utstyr som tilfredsstiller gjeldende relevante utstyrsstandarder tilfredsstiller kravet i REF.<br>I NEK 400 er følgende klasser av ytre påvirkninger å betrakte som normale:<br>- AA Omgivelsestemperatur<br>AA4<br>- AB Fuktighet i atmosfære<br>AB4<br>- Andre omgivelsesforhold<br>XX1 til hver parameter<br>- Installasjon og konstruksjon av bygninger (B og C)<br>XX1 til hver parameter, unntatt | | | | noted | OK | 2026-04-18 | 2026-04-07 | Tabell fix |
| Kjetil Sannan | 512.2.3 | | comment | editorial | Hva skal "REF" være? | Ordet “normale” som opptrer i kolonnen for "Nødvendige egenskaper ved valg og montasje av utstyr" i REF, betyr at utstyr som tilfredsstiller gjeldende relevante utstyrsstandarder tilfredsstiller kravet i REF. | | | skal være tabell 51A | accepted | satt inn referansen til tabell 51.1 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | 512.2.3 | | comment | general | farge? | Kode<br>Ytre påvirkning<br>Nødvendige egenskaper ved valg og montasje av utstyr<br>Referanser<br>A<br>Miljøforhold<br>AA<br>,<br>Omgivelsestemperatur<br>Omgivelsestemperaturen er temperaturen i luft der utstyret monteres. Den omgivelsestemperatur som skal legges til grunn for utstyret, er maksimaltemperaturen på det stedet utstyret skal installeres hvor det er tatt hensyn til påvirkningen fra alt annet utstyr på stedet når disse er i normal drift, og den minimale temperaturen når bare det aktuelle | | | enig i farge? videreføre på de andre tabellene | accepted | | 2026-04-24 | 2026-04-23 | farge fix |
| Kjetil Sannan | 514.3.4 | PEN-, PEL- og PEM-leder | comment | general | Skal PEL være blå? | PEN-, PEL- og PEM-leder<br>Isolerte PEN-, PEL- og PEM | | | Den skal være fargen av faselederen som benyttes. | accepted | endres | 2026-04-20 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Tommy Lundekvam | 514.3.4 | PEN-, PEL- og PEM-leder | proposal | general | vi endrer til NEK EN 60445 | | Forslag | Isolerte PEL-ledere skal merkes med fargekombinasjonen GRØNN/GUL gjennom hele lengden og i tillegg merkes med en farge for å indikere funksjonen til faselederen, dvs. svart, brun eller grå i AC-systemer og rød eller hvit i DC-systemer. | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 514.3.6 | Merking av ledere i flerlederkabel | proposal | general | Mellomrom | | 60445.Ledere | 60445. Ledere | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 514.3.6 | Merking av ledere i flerlederkabel | comment | editorial | Skal PEL være blå? | PEL | | | | accepted | Teksten er endret | 2026-04-20 | 2026-04-15 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Lundekvam | 514.3.6 | Merking av ledere i flerlederkabel | proposal | technical | Samsvar med NEK EN 60445 siste utgave | | skal merkes med fargekombinasjonen GRØNN/GUL og fargen BLÅ ved koblingspunktene | skal merkes ved koblingspunktene med fargekombinasjonen GRØNN/GUL og med:<br>- for PEN- og PEM-ldere, fargen BLÅ; og<br>- for PEL-ledere med fargen som indikerer funksjonen til faselederen, dvs. svart, bruk eller grå i AC-systemer og rød eller hvit i DC-systemer | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Komiteleder |
| Kjetil Sannan | 514.3.7 | Merking av énlederkabler og isolerte ledere | comment | editorial | Skal PEL være blå? | PEL | | | | accepted | Det legges inn et eget strekpunkt for PEL | 2026-04-20 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 514.3.9 | Utelatelse av merking | proposal | general | Mot bedre viten; det skal være konsentrisk da jeg ikke finner noe ord som heter "onsentrisk"... | | onsentriske | konsentriske | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 514.3.9 | Utelatelse av merking | proposal | general | Fjerne komma | | beskyttelsesleder,;eller | beskyttelsesleder;eller | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 514.3.9 | Utelatelse av merking | comment | editorial | Sirkelreferanse? | . | | | | accepted | Rettes til 514.3.7 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 514.3.9 | Utelatelse av merking | proposal | general | Feil referanse, skal være 514.3.7 | | (se avsnitt ). | (se avsnitt 514.3.7 ). | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | referanse fix |
| Kjetil Sannan | 514.5.1 | | proposal | editorial | skrive feil | | innsilte | innstilte | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 514.5.1 | | proposal | editorial | lettere å lese og forstå | | type og tverrsnitt på ledere lengde av kurser;<br>type vern og vernets egenskaper; | type og tverrsnitt på ledere; lengde av kurser;<br>type vern og vernets egenskaper; | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | symbol/inline fix |
| Tuva Strandlie | 515.1 | | comment | general | Her ser det ut som det er noe feil med teksten (den er kopiert direkte) | ellerINNRYKK! | | | | noted | Formatteringen er rettet opp | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 515.3.1.1 | | comment | general | Samme ref som "kopier fra" versjonen i AT | e<br>) | | | | noted | Er rett nå | 2026-04-18 | 2026-02-18 | referanse fix |
| Halvor Aas | 516 | Tiltak i forbindelse med strømmer i beskyttelsesleder | proposal | general | Dette er tekst fra Elbok.no og NEK 2018. Virker som teksten fra papirutgaven av 2022 har falt bort? | | Tillatte strømmer i beskyttelsesledere for elektrisk utstyr er spesifisert i NEK EN 61140:2007 avsnitt 7.5.2. Dette skal legges til grunn når slik informasjon ikke foreligger fra produsent. | Hvilke strømstyrker som kan aksepteres i beskyttelsesledere for elektrisk utstyr er spesifisert i NEK EN 61140:2007 avsnitt 7.5.2. Disse verdiene skal legges til grunn når slik informasjon ikke foreligger fra produsent. | | partially-accepted | "Størrelsen på strømmer som kan aksepteres ..." | 2026-04-18 | 2026-04-18 | |
| Tuva Strandlie | 517.1.2 | Elektrisk utstyr | object-comment | general | Mangler symbol | | | | | noted | Symbolet er lagt inn | 2026-04-18 | 2025-12-17 | |
| Torgeir Andersen | 517.3.1 | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV-systemer | proposal | general | Mellomrom | | feil.Høyere | feil. Høyere | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 517.3.1 | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV-systemer | proposal | editorial | manglet en parantes | | (for eksempel en generator drevet av en forbrenningsmotor | (for eksempel en generator drevet av en forbrenningsmotor) | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 520.1 | Omfang | comment | general | Kopiert papirutgaven av 22 versjonen | g | | | | accepted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-18 | 2026-02-18 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 520.4 | Generelt | comment | general | Kopiert papirutgaven av 22 versjonen | vedrøren | | | | accepted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-18 | 2026-02-18 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.1.1 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | med , forutsatt at det er tatt hensyn til ytre påvirkninger i samsvar med avsnitt . | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Halvor Aas | 521.1.3 | | proposal | editorial | Manglet ett mellomrom | | s.D | s. D | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | symbol/inline fix |
| Torgeir Andersen | 521.4 | Kanalskinnesystemer | proposal | general | Bindestrek | | 439 6 | 439-6 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Steffen Skurdal | 521.4 | Kanalskinnesystemer | proposal | general | Eksisterer NEK 439-6 ? har ikke funnet den i arkivet, i NEK 439.<br><br>IEC 61439-6 eksisterer | | NEK 439 6 | IEC 61439-6 | | rejected | vi referer til den norske utgaven | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.6 | Installasjonsrør, ledningskanalsystemer, lukkede ledningskanalsystemer, kabelbrosystemer og kabelstigesystemer | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | gitt i . | | | | accepted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Kjetil Sannan | 521.7 | Flere kurser i én kabel | proposal | editorial | manglet en "n" | | kabele | kabelen | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.8.2 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 utgaven i papir | avene i , avsnitt . MERKNAD – For bruk av en felles beskyttelsesleder for flere kurser, se . | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Thea Martine Samer | 521.8.3 | | comment | general | Punktet er merket som klausul / numbered paragraph her, men som generelt punkt i originalen. Stemmer det? | Unntatt for koblingsinnretninger i samsvar med NEK EN 60998-serien, og rekkeklemmer i samsvar med NEK EN 60947-7, skal, hvor flere kurser er koblet i samme koblingsboks, tilkoblingspunktene for hver enkelt kurs adskilles med isolerende skillevegger. | | | | rejected | Skal være et nummerert punkt | 2026-04-18 | 2025-12-19 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 521.8.3 | | proposal | general | Bindestrek | | 60947 7 | 60947-7 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Thea Martine Samer | 521.9.1 | | comment | general | Samme som over, numbered paragraph va generelt punkt. Det er flere av disse lengre ned i 521 | Fleksible kabler kan benyttes til fast installasjon dersom kravene i NEK 400 overholdes. | | | | noted | Skal være nummerert punkt | 2026-04-18 | 2025-12-19 | |
| Kjetil Sannan | 521.9.2 | | comment | technical | Ref 203.215. skal det være ledere og ikke ledning, eller skulle det bare vært "fleksible ledninger". | kabler eller ledninger | | | | partially-accepted | Den engelsek teksten er "flexible cables and cords". I IEV er "cord" definert som "flexible cable with a limited number of conductors of small cross-sectional area", altså at den er fleksibel. I NEK 400-2 er "cord" ikke definert. Foreslå å bruke formuleringen "fleksible kabler eller fleksible ledninger" | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 521.9.3 | | comment | editorial | Ref kommentar på 521.9.2 | fleksible kabler eller ledninger. | | | | partially-accepted | Benhytter formuleringen "fleksible kabler og fleksible ledninger" | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.10 | Isolerte ledere | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | ed , skal is | | | | accepted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.11 | Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbel eller forsterket isolasjon | comment | general | Sjekk symbolbilder | MERKNAD – Slike ledningssystemer er ikke identifisert med symbolet IEC 60417–5172 eller symbolet IEC 60417–6032. | | | | noted | Symbolene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | symbol/inline fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea Martine Samer | 521.13.4 | | comment | editorial | Denne er formatert som klausul / numbered paragraph, men i originalen som generelt punkt. Stemmer det? | spenningsførende deler i andre kretser kan ivaretas ved ett av følgende tiltak:<br>ledere i SELV- og PELV-kretser skal være omgitt av en ikke-metallisk kappe eller isolerende kapsling i tillegg til grunnleggende isolasjon, eller<br>ledere i SELV- og PELV-kretser skal være adskilt fra ledere i kurser med høyere spenninger enn ELV ved en jordet metallisk kappe eller jordet metallisk skjerm, eller<br>ledere i kurser med spenninger høyere enn ELV kan føres i flerlederkabel eller en annen ledergruppering, dersom lederne i SELV- og PELV-kretsene er isolert for den høyeste | | | | noted | Er et nummerert punkt | 2026-04-18 | 2025-12-19 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 521.14 | Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker forlegning | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven - referanse nr to er endret fra "Tillegg 43A" i 22 papirutgaven, til 432.3.<br><br>Ta en kontroll. | d<br>, | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 522.0 | Generelt | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | t i<br>,<br>som er | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 522.1.1 | | comment | general | Samme ref som "kopier fra" versjonen i AT | i | | | | accepted | Kryssreferansen er rett | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 522.5.1 | | proposal | general | Mellomrom | | fett.Beskyttelsen | fett. Beskyttelsen | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 522.5.2 | | proposal | general | FJerne punktum | | kontakt.. | kontakt. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Kjetil Sannan | 522.8.2 | | proposal | editorial | liten i | | Installasjonsrørsystemer | installasjonsrørsystemer | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 522.8.10 | | proposal | general | Mellomrom | | minimum.Nedgravde kabler skal merkes med kabelplater eller egnet merkebånd.Nedgravde | minimum. Nedgravde kabler skal merkes med kabelplater eller egnet merkebånd. Nedgravde | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 522.8.10 | | proposal | general | Bindestrek | | 61386 24 | 61386-24 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 522.8.10 | | proposal | general | ett punktum for mye | | dekkplater.. | dekkplater. | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Skrivefeil |
| Torgeir Andersen | 522.11.1 | | proposal | general | Mellomrom | | etableres.Spesielle f | etableres. Spesielle f | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 522.14 | Egenskaper ved materialer som bearbeides eller lagres (BE) | comment | general | Tatt fra 22 papirutgaven, 422 her er 428 i 22 papir. | | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 523.2 | Grupper inneholdende mer enn en kurs | comment | general | Tekst er ikke ferdig - referanse ikke fikset. | ren (se til Tabell 52B-21 | | | | noted | Kryssreferansen er etablert | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 523.3.4 | | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 papirutgaven | . | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 523.4 | Ledere i parallell | comment | general | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 papirutgaven | e | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 523.5 | Strømføringsevner for kanalskinnesystemer | proposal | general | Bindestrek | | 61534 1 | 61534-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Steffen Skurdal | 523.5 | Strømføringsevner for kanalskinnesystemer | proposal | general | Eksisterer NEK 439-6 ? har ikke funnet den i arkivet, i NEK 439.<br><br>IEC 61439-6 eksisterer | | NEK 439 6. | IEC 61439-6 | | rejected | Vi refererer til NEK 439 serien | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Thea Martine Samer | 524.1 | | comment | general | Limte inn tabellen, for å få med tekst under. ikke godkjent av Martin | Ledningssystem | | | | noted | tabellen er oppdatert og redigert | 2026-04-18 | 2025-12-19 | Tabell fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 524.1 | | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | e | | | | noted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 524.1 | | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | | | | | accepted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 524.2.2 | | comment | editorial | Sjekket mot "kopier fra" versjonen i AT og 22 papirutgaven | d . | | | | noted | Tillegg 52D er rett | 2026-03-12 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 525 | Spenningsfall i forbrukerens installasjon | comment | general | Tabell 52F-1 er pt ikke inne. | | | | | rejected | TAbell 52F.1 er inne | 2026-03-12 | 2026-02-19 | referanse fix Tabell fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 526.2 | | proposal | general | Bindestrek | | 60947 7 | 60947-7 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 526.5 | | proposal | general | ett punktum for mye | | formålet.. | formålet. | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-18 | symbol/inline fix |
| Torgeir Andersen | 527.1.3 | | proposal | general | Fjerne mellomrom? | | Dca -s2d1a1 | Dca-s2d1a1 | | rejected | Skrivemåten er korrekt i samsvar med HD 60364-5-52:2011/A12:2022 | 2026-04-24 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 527.1.5 | | proposal | general | Bindestrek | | 439 6 | 439-6 | | rejected | Feil i Aythoring tool i | 2026-04-18 | 2026-03-20 | |
| Torgeir Andersen | 527.1.6 | | proposal | general | Bindestrek | | 439 6 | 439-6 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 528.1 | Plassering nær elektriske installasjoner | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | | | | | noted | Krysreferansene er rette | 2026-04-20 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 528.1 | Plassering nær elektriske installasjoner | comment | general | Papirutgaven sier Tillegg 3B | vsnitt 312 | | | | noted | Riktig | 2026-04-20 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 528.3.3 | | comment | general | Sjekket mot 22 papirutgaven | | | | | rejected | Er rett | 2026-03-12 | 2026-02-19 | referanse fix |
| Martin Samset | 529.1 | | comment | general | , se NEK 400-3 , avsnitt 306 . | se<br>, avsnitt<br>. | | | | noted | 3.10 er ny referanse. Del 3 har ny nummerering | 2026-03-12 | 2025-12-12 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 529.1 | | comment | general | 400-3 er fra 22 papirutgaven. "kopier fra" i AT, og 22 papir sier avsnitt 3.06 | ne, se<br>, avsnitt<br>. | | | | noted | Del 3 har ny nummerering. 3.10 er riktig referanse | 2026-03-12 | 2026-02-20 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | Tillegg 52A | Installasjonsmetoder | comment | general | kødd med tabell. fotnotenummerering er også byttet fra original(mellom a og b) | Installasjonsmetoder<br>-<br>Installasjonsmetoder for kabler og ledere<br>Ledere og kabler<br>Installasjonsmetode<br>Uten feste<br>Festet direkte<br>Rør<br>Ledningskanal-systemer (inklusiv kanallister og gulvkanaler)<br>Lukkede lednings-kanal-systemer<br>Kabelstiger, kabelbroer, braketter<br>På isola-torer<br>Bære-wire<br>Uisolerte ledere<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>Isolerte ledere b | | | | noted | Tabellen er OK | 2026-04-18 | 2025-12-12 | Tabell fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 52A | Installasjonsmetoder | comment | general | Tabell 52B-17 iht "kopier fra" i AT og 22 papir. Tabell pt ikke lagt inn. | i<br>an | | | | noted | Er lagt inn | 2026-03-12 | 2026-02-20 | referanse fix |
| Kristoffer Gjertsen | 52B.1 | Introduksjon | comment | general | Vurder å gjøre disse til intern kryssreferanse. Gjelder flere steder videre nedover. | Tabell 52B-2 til Tabell 52B-13 | | | | accepted | Kryssreferanser eer etablert | 2026-04-18 | 2026-01-22 | |
| Torgeir Andersen | 52B.3 | Jordsmonnets termiske motstandsevne | proposal | general | Mellomrom | | jordsmonn.Korreksjonsfaktorer | jordsmonn. Korreksjonsfaktorer | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Kristoffer Gjertsen | 52B.5.2 | Grupper i rør og kabelkanaler | comment | general | Feil sammenlignet med 2022 utgaven, som sier: "F er gruppereduksjonsfaktor, n er antall flerlederkabler eller kurser i gruppen." | =gruppereduksjonsfaktor<br>=antall flerlederkabler eller kurser i gruppen. | | | | noted | Ikke behov for endring. Nåværende tekst gir samme mening | 2026-04-18 | 2026-01-22 | |
| Torgeir Andersen | 52B.6.1 | Referanseinstallasjonsmetoder | proposal | general | Mellomrom | | overbelastes.En | overbelastes. En | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Skurdal | 52B.6.1 | Referanseinstallasjons metoder | proposal | general | Legge inn en Merknad som ble enighet under revisjonen, dette skal som inneholder en forklaring til forlegning i isolert vegg - ref. veiledning 3 i 823.431.3.1, og føringer gitt i guiden NEK IEC TR 61200-52 | | . | norsk merknad: | | accepted | Teksten er endret. Tekst er også lagt inn i Tabell 52B.1, A1 og A2 | 2026-04-29 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | Mellomrom | | ensartet.Det | ensartet. Det | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | Bindestrek | | 60287 2 1 | 60287-2-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | Bindestrek | | 60287 2 1 | 60287-2-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | Bindestrek | | 60287 2 1 | 60287-2-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | Feil i tabell | | 0,87 | 0,78 | | accepted | Feil i 2022 utgaven også. | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Tabell fix |
| Martin Samset | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | comment | general | er dette riktig. denne skulle vel vært 32. den var 32 i nek 400:2022 utgave | 2325 | | | | accepted | | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Skrivefeil |
| Martin Samset | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | lik formatering | | 70 gr C | 70 °C | | accepted | | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Skrivefeil |
| Martin Samset | 52B.7 | Tabeller for strømføringsevner og korreksjonsfaktorer | proposal | general | skrivefeil | | for elsempel | for eksempel | | accepted | | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Skrivefeil |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 52C | Formler for å beregne strømføringsevner | comment | general | Feil sammenlignet med 2022 utgaven, som sier: "I er strømføringsevne i ampere, S er nominelt ledertverrsnitt, i kvadratmillimeter (mm2 ) 2.) | = strømføringsevne, i ampere = nominelt ledertverrsnitt, i kvadratmillimeter (mm2) ; | | | | noted | Ikke behov for endring. Teksten har samme mening | 2026-04-18 | 2026-01-22 | |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 52C | Formler for å beregne strømføringsevner | comment | general | Står som fotnote 2 i 2022 utgaven. | For kabler med ekstrudert isolasjon, skal det for 50 mm2 nominelt ledertverrsnitt benyttes verdien 47,5 mm2. For alle andre ledertverrsnitt, og for ledertverrsnitt av mineralisolerte kabler er det nominelle ledertverrsnittet tilstrekkelig nøyaktig. | | | | noted | fotnoten er lagt inn i selve beskrivelsen av S. Meningen bli eller bort. | 2026-04-18 | 2026-01-22 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Gjertsen | 52D.2 | Reduksjonsfaktorer | comment | general | Mangler enhetene. Se 2022 pdf. | dimensjonerende strøm, grunnharmoniske i [A],<br>total strøm i faseleder (grunnharmoniske + THDi3n ), strømføringsevnen i [A],<br>strømføringsevne i [A] I samsvar med ,<br>reduksjonsfaktor,<br>tap pr. lengdeenhet i [W/m], generert kun av faselederne i kabelen,<br>tap pr. lengdeenhet i [W/m], generert av faselederne og nøytralledereren i kabelen,<br>resistans pr. lengdeenhet i [Ω/m], for faselederne,<br>resistans pr. lengdeenhet i [Ω/m], for nøytralledereren,<br>total 3n harmonisk strøminnhold i [%]. | | | | noted | Er OK | 2026-04-26 | 2026-01-22 | |
| Kristoffer Gjertsen | 52D.2 | Reduksjonsfaktorer | comment | general | Veiledning i eksempel. | VEILEDNING – | | | | noted | OK | 2026-04-26 | 2026-01-22 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 52F | Spenningsfall i forbrukernes installasjoner | comment | general | Mangler enhetene. | resistiviteten til lederne ved normal drift, beregnet lik resistiviteten ved driftstemperatur, dvs. 1,25 ganger resistiviteten ved 20 °;C, eller 0,0225 O mm2/m for Cu og 0,036 Ω mm2/m for Al;<br>spenningsfallet i volt;<br>koeffisienten lik 1 for trefase kurser, og lik 2 for énfase- og tofasekurser; Trefase kurser med ubalansert nøytralleder (énfase belastet) anses som énfasekurser.<br>lengden av ledningssystemet i meter;<br>ledertverrsnittet i mm2;<br>effektfaktor; i fravær av eksakte verdier kan en effektfaktor lik 0,8 benyttes ( sin ϕ = 0,6); | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-01-22 | |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 52F | Spenningsfall i forbrukernes installasjoner | comment | general | Her har det blitt noe krøll. "Det relevante spenningsfallet..." skal komme under listen med enhetsforklaringer.<br>Sjekk hele lista opp mot 2022 pdf. | Det relevante spenningsfallet i prosent er lik: spenningen i volt mellom fase og nøytral eller mellom fase og fase i tofasekurser. | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-01-22 | |
| Torgeir Andersen | Tillegg 52G | Eksempler på innbyrdes plassering av parallelle kabler | proposal | general | Fjerne understrek og mellomrom | | 9 parallelle | 9 parallelle | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Samset | 530.6 | Utstyr for bruk i IT systemer | comment | general | må laste opp inline figurer | etterfulgt av symbolet (IEC 60417-6363:2016-07-16) eller av symbolet , skal ikke benyttes i IT-systemer for den angitte spenningsverdien eller høyere spenninger. Utstyr i samsvar med NEK EN 60947-2, merket med symbolet (IEC 60417-6363:2016-07-16) eller av symbolet uten noen spenningsangivelse , skal ikke benyttes i IT-systemer. MERKNAD – Symbolet ble tidligere benyttet og blir erstattet av det nye symbolet . | | | | noted | Nye symboler er lastet opp | 2026-04-18 | 2025-12-12 | symbol/inline fix |
| Trond Salater | 530.6 | Utstyr for bruk i IT systemer | comment | general | Her må det rettes opp i symboler | Utstyr for bruk i IT systemer | | | | noted | Symbolene er rettet opp | 2026-04-18 | 2025-12-15 | symbol/inline fix |
| Trond Salater | 531.1 | Tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk | comment | editorial | Skriv inn riktig ref. | : | | | | accepted | Er lagt inn | 2026-03-12 | 2025-12-15 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 531.1 | Tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk | proposal | general | Fjerne punktum | | tilleggsbeskyttelse., jf. | tilleggsbeskyttelse, jf. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Trond Salater | 531.2.1 | Generelt | comment | editorial | Skriv inn riktig ref | xxxx | | | | accepted | fjernet avsnittsreferanse og årstall | 2026-05-05 | 2025-12-15 | referanse fix korrekturlesing Komiteleder |
| Trond Salater | 531.2.2.1 | TN-systemer | comment | editorial | Rett opp ref. Og en annen ting, der jeg hentet/kopierte referansen fra - lå kapitel 411 under kapittel 410. Kan da ref. være riktig? | angitt i | | | | noted | Kryssreferansene er rette | 2026-04-18 | 2025-12-15 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 531.2.2.3 | IT-systemer | proposal | general | Fjerne punktum | | over 400. V; | over 400 V; | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 531.2.3.1 | Generelle krav | proposal | general | BIndestrek | | NEK EN 60947 2:2017, Tillegg M; og benyttes sammen med en effektbryter i samsvar med NEK EN 60947 2 | NEK EN 60947-2:2017, Tillegg M; og benyttes sammen med en effektbryter i samsvar med NEK EN 60947-2 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 531.2.3.2 | Utilsiktet utkobling | proposal | general | Bindestrek | | 61008 1, NEK EN 61009 1 eller NEK EN 62423) og tidsforsinkete strømstyrte jordfeilvern (dvs. CBR, MRCD i samsvar med NEK EN 60947 2 | 61008-1, NEK EN 61009 1 eller NEK EN 62423) og tidsforsinkete strømstyrte jordfeilvern (dvs. CBR, MRCD i samsvar med NEK EN 60947-2 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 531.2.3.4.2 | | proposal | general | Bindestrek | | 60947 2 | 60947-2 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Trond Salater | 531.2.3.5 | Forsyningsspenning | comment | editorial | Sett inn felt "NASJONALE TILPASNINGER" - jeg fikk ikke kopiert den blå ramma, Trond S. | ? | | | | accepted | Er gjort | 2026-04-26 | 2025-12-22 | |
| Torgeir Andersen | 532.2.2 | Områder klassifisert med ytre påvirkninger BD2, BD3 eller BD4 | proposal | general | Bindestrek | | 60670 24, NEK 439 2, NEK 439 3 | 60670-24, NEK 439-2, NEK 439-3 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 532.2.3.4 | Valg av isolasjonsovervåkningsutstyr for å varsle om fare for brann i IT systemer | comment | general | I den forrige sto det Ω/m nå Ωm-1<br>Er dette bevisst? Har sett det et par andre steder i denne versjonen. | Ωm-1 | | | | noted | Det er bevisst | 2026-04-29 | 2026-04-29 | korrekturlesing Komiteleder |
| Steffen Skurdal | 533.2.1 | Generelt | comment | general | Bare PVC, nå som store deler av PVC bortfaller? | PVC-isolert | | | | noted | Ingen endring. Jf. NK64 20206-10-16 er det ikke behov for å fjerne kravet nå. Det ligger igjen som en sikkerhetsforanstaltning | 2026-04-18 | 2026-04-15 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Skurdal | 533.3.2.2 | | comment | general | Dette ble tatt opp under sendefjordmøte og det ble besluttet endret. | Et vern med lavere bryteevne kan imidlertid velges dersom:<br>det finnes et overstrømsvern plassert oppstrøms som tilfredsstiller kravet i<br>; og<br>overstrømsvernene s egenskaper er koordinert slik at den energien som de to vernene slipper igjennom, ikke overstiger den verdien som kan tåles uten skade på nedstrøms vern i samsvar med produsentens anvisninger. | | | | rejected | Finner ikke beslutningen i referatet. Kan ikke foretas på dette tidspunktet | 2026-04-29 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 534.4.1 | Plassering av overspenningsvern og type overspenningsvern | comment | general | BILDECMS | for overspenningsvern Type 1:enten "Type 1" eller "";<br>for overspenningsvern Type 2:enten "Type 2" eller "";<br>for overspenningsvern Type 3:enten "Type 3" eller "". | | | | accepted | Nye in-line synmboler er lastet opp | 2026-04-18 | 2026-03-10 | symbol/inline fix<br>figur fix |
| Halvor Aas | 534.4.4.2 | Valg av vernenivå (Up) som funksjon av utstyrs merkestøtspenningshol dfasthet | proposal | general | mangler en "r" | | inneholde | inneholder | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-18 | Skrivefeil |
| Erik Arnholdt Johannessen | 534.4.5.2 | Arrangement av overspenningsvern i forhold overstrømsbeskyttelse | object-comment | editorial | Feil i tegning? "Brudd i leder under "1" | | | | | accepted | rettes | 2026-05-03 | 2026-04-23 | Komiteleder<br>korrekturlesing<br>figur fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 536.4.2.4.2 | Selektivitet ved sumstrømmer | object-comment | editorial | "Delta I" over streken? Forandret fra 22utgaven. | | | | | noted | Ny figur er korrekt | 2026-04-24 | 2026-04-23 | figur fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 536.4.3.3 | Kortslutningsbeskyttels e av brytere, bryterelement for overføring og impulsreléer | proposal | general | Fjern ekstra punktum | | overstrømsvern.. | overstrømsvern. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 536.4.3.3 | Kortslutningsbeskyttelse av brytere, bryterelement for overføring og impulsreléer | proposal | general | Bindestrek | | 60947 3 | 60947-3 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 536.4.3.4 | Kortslutningsbeskyttelse av strømstyrte jordfeilvern uten integrert overstrømsbeskyttelse | proposal | general | Bindestrek | | 61008 2 1. | 61008-2-1. | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 536.4.4.1 | Overbelastningsbeskyttelse av kontaktorer og kortslutningsvern | proposal | general | Bindestreker | | 60947 4 1 eller NEK EN 61095 og kortslutningsvern uten integrert overbelastningsbeskyttelse, for eksempel i samsvar med NEK EN 60947 2, | 60947-4-1 eller NEK EN 61095 og kortslutningsvern uten integrert overbelastningsbeskyttelse, for eksempel i samsvar med NEK EN 60947-2, | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 536.4.4.2 | Overbelastningsbeskyttelse av strømstyrte jordfeilvern uten integrert overstrømsbeskyttelse, brytere, vendere og impulsreléer | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 61008 2 1, brytere i samsvar med NEK EN 60947 3 eller NEK EN 60669 2 4, impulsreléer i samsvar med NEK EN 60669 2 2, og bryterelementer for overføring i samsvar med NEK EN 60947 6 1 | NEK EN 61008-2-1, brytere i samsvar med NEK EN 60947-3 eller NEK EN 60669-2-4, impulsreléer i samsvar med NEK EN 60669-2-2, og bryterelementer for overføring i samsvar med NEK EN 60947-6-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 537.1.3 | | comment | general | Kopiert "kopier fra i AT". Papir 22 sier tillegg 53D | . | | | | deferred | Tidligere Tillegg 53C er fjernet | 2026-03-12 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Halvor Aas | 537.2.1.1 | | proposal | general | skrivefeil | | MEd | Med | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-13 | Skrivefeil |
| Erik Arnholdt Johannessen | 537.2.2.1 | | comment | general | Kopiert "kopier fra i AT". Papir 22 sier tillegg 53D | d | | | | noted | Tidliger Tillegg 53C er fjernet | 2026-03-12 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 537.2.2.1 | | comment | general | Symbol mangler BILDECMS | let ( | | | | accepted | Nytt symbol lagt inn | 2026-03-12 | 2026-02-25 | symbol/inline fix figur fix |
| Torgeir Andersen | 537.2.2.1 | | proposal | general | Bindestrek | | (IEC 60417 6169 1:2012-08). | (IEC 60417-6169-1:2012-08). | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 537.2.2.3 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60664 1 | NEK EN 60664-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 537.2.2.8 | | proposal | general | skrivefeil | | forriglingsanordnming | forriglingsanordning | | accepted | | 2026-04-18 | 2026-04-13 | Skrivefeil |
| Torgeir Andersen | 537.3.1.1 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60204 1, gjelder kravene i NEK EN 60204 1 | NEK EN 60204-1, gjelder kravene i NEK EN 60204-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 537.4.1.1 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60204 1, gjelder kravene i NEK EN 60204 1. | NEK EN 60204-1, gjelder kravene i NEK EN 60204-1. | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 537.5.4.1 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60204 1, gjelder kravene i NEK EN 60204 1 | NEK EN 60204-1, gjelder kravene i NEK EN 60204-1 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 538.1.2 | Valg av isolasjonsovervåkningsutstyr (IMD) | proposal | general | Bindestrek | | 61557 8 | 61557-8 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 538.2.1 | Generelt | proposal | general | BIndestrek | | NEK EN 61557 8; | NEK EN 61557-8; | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 538.2.1 | Generelt | proposal | general | Bindstrek | | 61557 9 | 61557-9 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Halvor Aas | 538.2.1 | Generelt | comment | editorial | skal ikke dette definere Ra og Rf | isolasjonsovervåkningsutstyrets grenseverdi, spesifisert i NEK EN 61557 8; isolasjonsresistansen mellom systemet isolasjonsovervåkningsutstyret er koblet til og enten jord eller beskyttelsesleder eller et annet referansepunkt for utjevningsforbindelsene. | | | Vi setter inn som i forrige utgave | accepted | Opprettet matrise med Ra og Rf | 2026-04-24 | 2026-04-18 | symbol/inline fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 53A.6 | Eksempler på anvendelse av forskjellige typer strømstyrt jordfeilvern | comment | editorial | Tittel manglet. Denne hentet fra 22utgaven. | Sannsynlige feilstrømmer i systemer med halvledere | | | | accepted | OK | 2026-04-24 | 2026-04-23 | korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 53C | Utstyr for frakobling og brytning | comment | general | BILDECMS | olet eller i kombinasjon med andre symboler som spesifisert i NEK EN 60947-3 eller NEK EN 62626-1<br>Funksjon tilgjengelig kun hvis utstyret er anvendelig for frakobling og merket med symbolet for skillebryter (se IEC 60417 DB, symbol 6169.1; ).<br>Hvis merket med symbolet eller i kombinasjon med andre symboler so | | | | noted | Nye figurer lagt inn | 2026-03-12 | 2026-03-10 | symbol/inline fix figur fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | Tillegg 53C | Utstyr for frakobling og brytning | comment | general | Alle bindestrekene i tabell 53C.1 må byttes -de fremstår som understreker i pdf'en | Fotnoter til | | | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | Tillegg 53C | Utstyr for frakobling og brytning | proposal | general | Bindestreker | | 60417 6169 1: 2012-08) | 60417-6169-1: 2012-08) | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-25 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 53C | Utstyr for frakobling og brytning | comment | editorial | Underscore? | 60417 6169 1 | | | | noted | Authoring tool feil | 2026-04-26 | 2026-04-23 | korrekturlesing Skrivefeil Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 53C | Utstyr for frakobling og brytning | comment | editorial | Underscore? Gjelder mesteparten av tabellen. | NEK EN 62626 1 | | | | rejected | Authoring feil. Vise "non-breaking hyphen" feil. Vises feil i Edge og i PDF. Vises korrekt i Vivaldi og Safari | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Skrivefeil korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 53D | Tilleggsinformasjon for anvendelse av DC overspenningsvern | comment | editorial | Bør dette punktet angis som informativt eller normativt? | Tilleggsinformasjon for anvendelse av DC overspenningsvern | | | | accepted | Informativt tillegg | 2026-04-24 | 2026-04-23 | korrekturlesing Komiteleder |
| Lars Jakob Paulsen | 542.1.4 | | comment | general | Mangler referanse i "fra-dokument" | | | | | noted | Kryssreferansene er nå rette | 2026-04-18 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 542.2.2 | | comment | editorial | Tabell 54A, gjelder referanse i 542.2.1 | | | | | rejected | Feil plassering | 2026-01-29 | 2026-01-29 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 542.2.6 | | comment | editorial | Skal det tekst inn her, eller punktet bort? | OBSOBS | | | | accepted | Avsnitet er fjernet | 2026-04-24 | 2026-04-23 | korrekturlesing Komiteleder |
| Lars Jakob Paulsen | 543.1.2 | | comment | general | Fjernet "av" fra elementene i listen og la til colon... av: | av | | | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 543.3.1 | | comment | editorial | Det er benyttet Tinnlodding i andre seksjoner, bør enes om lodding eller tinnlodding. | lodding | | | | noted | bruker lodding | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 543.7 | Forsterkede beskyttelsesjordledere for beskyttelsesjordledere med strømmer over 10 mA | comment | editorial | rettet nummerering | MERKNAD 1 | | | | noted | ok | 2026-04-26 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 543.7 | Forsterkede beskyttelsesjordledere for beskyttelsesjordledere med strømmer over 10 mA | comment | editorial | La til som merknad | MERKNAD 1 – PEN-, PEL- eller PEM-leder i samsvar med avsnitt tilfredsstiller dette kravet. | | | | noted | ok | 2026-04-26 | 2026-01-29 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 543.7 | Forsterkede beskyttelsesjordledere for beskyttelsesjordledere med strømmer over 10 mA | comment | editorial | Underscore? | TN C | | | | noted | Authoring tool feil | 2026-04-26 | 2026-04-23 | korrekturlesing Komiteleder |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 54A | Metode for å beregne faktoren k i avsnitt 543.1.2 (se også NEK IEC 60724 og NEK IEC 60949) | comment | general | Mangler enhetene. | er ledermaterialets varmekapasitet (J/°;C mm3) ved 20 °;C; er inverse temperaturkoeffisient til lederens resistivitet ved 0 °;C er elektrisk resistivitet for ledermaterialet ved 20 °;C (O mm); er utgangstemperaturen for lederen (°;C); er sluttemperaturen for lederen (°;C). | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-01-22 | |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 54A | Metode for å beregne faktoren k i avsnitt 543.1.2 (se også NEK IEC 60724 og NEK IEC 60949) | object-comment | general | Formelen er annerledes enn i 2022 utgaven. | | | | | noted | denne formelen er riktig | 2026-04-20 | 2026-01-22 | |
| Kristoffer Gjertsen | Tillegg 54A | Metode for å beregne faktoren k i avsnitt 543.1.2 (se også NEK IEC 60724 og NEK IEC 60949) | comment | general | Det er semikolon mellom grader-tegn og C. | er ledermaterialets varmekapasitet (J/°;C mm3) ved 20 °;C; er inverse temperaturkoeffisient til lederens resistivitet ved 0 °;C er elektrisk resistivitet for ledermaterialet ved 20 °;C (O mm); er utgangstemperaturen for lederen (°;C); er sluttemperaturen for lederen (°;C). | | | Eirik lager en matrise | noted | Gjort om til matrise og oppdatert enhetene | 2026-04-24 | 2026-01-22 | |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 54B | Illustrasjon av jordingssystem og beskyttelsesledere | comment | general | Jeg har beholdt teksten fra papirutgaven (2022) | Illustrasjon av jordingsarrangement og beskyttelsesledere | | | | accepted | | 2026-04-20 | 2025-12-10 | |
| Lars Jakob Paulsen | 557.3.4.3 | Ujordede hjelpekretser | comment | general | Bestemmelse i merknad? | skal | | | | accepted | endres | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Tommy Lundekvam | 557.3.4.3 | Ujordede hjelpekretser | proposal | general | fjerne bør og skal krav i merknad | | Basert på en risikovurdering bør det besluttes om signalet fra isolasjonsovervåkingsutstyret skal gi en hørbar og/eller synlig alarm eller om signalet skal overføres til et overvåkingssystem. | Beslutning om signalet fra isolasjonsovervåkingsutstyret gir en hørbar og/eller synlig alarm eller om signalet overføres til et overvåkingssystem er baseret på en risikovurdering. | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-20 | |
| Lars Jakob Paulsen | 557.3.5.3 | AC-strømforsyning | comment | editorial | for formelt? holder det med kun "hensyn" | hensyntagen | | | | rejected | det er ansett som god norsk | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 559.3 | Generelle krav til belysningsinstallasjoner | comment | general | Bestemmelse i merknad | bør | | | | accepted | Forslag til løsning laget | 2026-01-29 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 559.3 | Generelle krav til belysningsinstallasjoner | comment | general | Bør skrives x eller y, eller begge, gjelder hele NEK 400 der det står og/eller | og/eller | | | | noted | vi bruker og/eller i dette tilfelle | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 559.3 | Generelle krav til belysningsinstallasjoner | comment | general | Flytte bestemmelser ut av merknad 1? | Ved prosjektering og montasje av belysningsarmaturer bør følgende forhold vurderes: startstrømmer, harmoniske strømmer, fasekompensering, lekkstrømmer, og spenningsdippholdfasthet. | | | | noted | endret | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Lars Jakob Paulsen | 559.3 | Generelle krav til belysningsinstallasjoner | comment | general | Bestemmelse skal ikke være i merknad | bør | | | | noted | endret | 2026-04-20 | 2026-01-29 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 559.3 | Generelle krav til belysningsinstallasjoner | comment | general | Tillegg 55A, iht papir 22. | e<br>f | | | | noted | Har gjort om Tillegg 55A til avsnitt 559.11 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 559.4 | Beskyttelse mot termiske påvirkninger | comment | general | Tillegg 55A, iht papir 22. | se<br>. | | | | noted | Har gjort om Tillegg 55A til avsnitt 559.11 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Thea Martine Samer | 560.1 | Omfang | comment | general | Denne er markert som 560.1 i originalfilen? | Omfang | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2025-12-19 | |
| Halvor Aas | 560.9.16 | | proposal | general | litt mange Når | | nødstrømsystemer når når det | nødstrømsystemer når det | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-18 | Skrivefeil |
| Thea Martine Samer | Tillegg 56A | Veiledning for nødbelysning | comment | general | La inn tabell for å få med all tekst, men ikke godkjent av Martin | nødbelysning | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2025-12-19 | Tabell fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 56A | Veiledning for nødbelysning | comment | general | Hva betyr ** ? Skal det angis forklaring under? | ** | | | | accepted | Rettet. skal være a | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 56B | Veiledning for utstyr for brannbeskyttelse | comment | editorial | Regner med at denne skal ha nr 6? (var tom) | 6 | | | | accepted | | 2026-04-29 | 2026-04-28 | korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea Martine Samer | 6.4.4.3 | Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen | comment | general | Kopiert inn tabell. ikke godkjent av Martin | Minimumsverdier | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-01-02 | Tabell fix |
| Thea Martine Samer | 6.4.4.7.1 | Generelt | comment | general | Får ikke endret fra bulletpoint til strek | For IT | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-01-02 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 6.4.4.7.1 | Generelt | comment | general | Skal det stå "IT-installasjoner"? Samme i kulepunktet under. | IT installasjoner | | | | accepted | enig | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |
| Halvor Aas | 6.4.5.2 | | proposal | editorial | skrivefeil | | instalasjon | installasjon | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-19 | Skrivefeil |
| Halvor Aas | 6.4.5.2 | | proposal | general | skrivefeil | | sikkerhetskravene den | sikkerhetskravene for den | | accepted | | 2026-04-20 | 2026-04-19 | Skrivefeil |
| Torgeir Andersen | 6.5.1.2 | | proposal | general | Bindestrek | | 61557 8 | 61557-8 | | noted | SKyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Martin Samset | NEK 400-7-701 | Områder som inneholder badekar og/eller dusj | comment | general | nå kan vi printe table of content med 2 nivåer. så hvis vi vil vise dette avsnitte og de under på samme nivå må vi fjerne den tomme delen(tomt kapittel over) over | Områder som inneholder badekar og/eller dusj | | | sjekk også på del 8 | noted | OK | 2026-04-26 | 2026-04-23 | Komiteleder |
| Tuva Strandlie | 701.1 | Omfang | comment | general | Figur | med dusj . | | | | noted | Rett tekst. Ingen figurreferanse her | 2026-03-12 | 2025-12-22 | figur fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.1 | Omfang | comment | general | Lagt inn ref iht "kopier fra" med ny nummerering | og | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 701.1 | Omfang | proposal | general | illustrerer ifølge teksten over hva 701 gjelder for... | | gjelder ikke | | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 701.1 | Omfang | proposal | general | som kommentaren til venstre | | gjelder ikke | | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.1 | Omfang | comment | editorial | Skal 701.1 markeres som "Teknisk endring" siden deler av dette er endret for 2026 | en horisontal utstrekning på 4 m fra midtpunktet på det faste vannuttaket for badekaret eller dusjen;<br>6 cm under det laveste ferdige gulvnivået;<br>en høyde på 3 m over det ferdige gulvnivået; og<br>6 cm inn i vegg og tak som avgrenser den horisontale utstrekningen eller høyden over det ferdige gulvnivået. | | | | noted | Mener dette ikke er nødvendig. Teknisk er omfanget det samme, bare anneredes formulert | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.1 | Omfang | comment | general | Underscore? | 60335 2 60 og NEK EN 60335 2 1 05. | | | | rejected | Authoring tool feil | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Komiteleder korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.3.5.101 | Generelt | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | (se , , , , , , og . | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.3.5.102 | Beskrivelse av sone 0 | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | se , og | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.3.5.102 | Beskrivelse av sone 0 | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | (se , , , og ); og/eller dusjdører som er beregnet til å være lukket når dusjen benyttes (se ). | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.3.5.103 | Beskrivelse av sone 1 | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | vannuttaket eller dusjhodet er plassert høyere enn 225 cm; og med en horisontal utstrekning gitt av badekarets ytterkant (se , og ). For dusjer utgjør sone 1 området: fra det laveste ferdige gulvnivået i dusjområdet eller under et dusjkar, og opp: til en høyde på 225 cm; eller til det faste vannuttaket, eller det fast monterte dusjhodet dersom vannuttaket eller dusjhodet er plassert høyere enn 225 cm; og med en horisontal utstrekning på 120 cm fra midtpunktet på det faste vannuttaket, avgrenset av: | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.3.5.104 | Beskrivelse av sone 2 | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | e , og ). for dusjer er det ingen sone 2 (se , , , og ). | | | | noted | Ny nummerering er rett | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Tuva Strandlie | 701.412.101 | | comment | general | Kun henvist med tekst`? | NEK 400 4 41, avsnitt 415.1, sk | | | | noted | ok | 2026-04-20 | 2025-12-22 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.522.8 | Andre mekaniske påvirkninger (AJ) | comment | general | Iht "kopier fra" men ny nummerering iht "kopier til" | i . | | | | noted | Figur 701.3 er rett. Ny nummerering | 2026-03-12 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 701.537.3.1.301 | | comment | general | Til pkt over, 701.537.3.1, Skal det stå uten tekst(?) eller "Legg til følgende avsnitt:" | Boblebad | | | | noted | Lar den stå i denne omgang | 2026-04-29 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 702.1 | Omfang | proposal | general | Indekseringen av kulepunktene må rettes fra 1), 1), 2) til 1), 2), 3) | | områder med ett eller flere bassenger:<br>med tilsiktet tilstedeværelse av vann; og<br>beregnet eller forutsett til at en person kan senke seg helt eller delvis ned i vannet; og ikke beregnet til å tømmes etter hver bruk;<br>områder med tilstedeværelse av vann som inneholder fasiliteter beregnet eller forutsett til å brukes til å svømme, vade, padle eller andre aktiviteter i vannet;<br>Steder som inneholder slike fasiliteter inkluderer dedikerte områder med naturlig vann (f.eks. sjø, innsjøer, elver), svømmebassenger, sprayparker, plaskeparker, boblebad osv.<br>områder med en fontene. | 1) områder med ett eller flere bassenger:<br>med tilsiktet tilstedeværelse av vann; og<br>beregnet eller forutsett til at en person kan senke seg helt eller delvis ned i vannet; og ikke beregnet til å tømmes etter hver bruk;<br>2) områder med tilstedeværelse av vann som inneholder fasiliteter beregnet eller forutsett til å brukes til å svømme, vade, padle eller andre aktiviteter i vannet;<br>Steder som inneholder slike fasiliteter inkluderer dedikerte områder med naturlig vann (f.eks. sjø, innsjøer, elver), svømmebassenger, sprayparker, plaskeparker, boblebad osv.<br>3) områder med en fontene. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 702.410.3 | Beskyttelse mot elektrisk sjokk – Generelle krav | proposal | general | Mellomrom mellom bindestrek og Generelle | | Beskyttelse mot elektrisk sjokk –Generelle krav | Beskyttelse mot elektrisk sjokk – Generelle krav | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 702.410.3.4.101.2 | Sone 0 og sone 1 for fontener der det forventes at personer vil oppholde seg | proposal | general | Kommentaren utgår! (Ser ut her som det er forskjell i font/bold, men i PDF'en ser det ok ut...) | | Sone 0 og sone 1 for fontener der det forventes at personer vil oppholde seg | Sone 0 og sone 1 for fontener der det forventes at personer vil oppholde seg | | noted | ok | 2026-04-20 | 2026-03-18 | |
| Torgeir Andersen | 702.511.1 | Samsvar med standarder – Generelt | proposal | general | Bindestreker i stedet for underscore i standardbenevnelsene. | | Elektriske pumper skal være i samsvar med NEK EN 60335 2 41.<br>Belysningsarmaturer plassert i sone 0 skal være i samsvar med NEK EN 60598 2 18. | Elektriske pumper skal være i samsvar med NEK EN 60335-2-41.<br>Belysningsarmaturer plassert i sone 0 skal være i samsvar med NEK EN 60598-2-18. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 702.511.1 | Samsvar med standarder – Generelt | comment | general | Underscore? | N 60335 2 41.<br>Belysningsarmatur er plassert i sone 0 skal være i samsvar med<br>NEK EN 60598 2 18. | | | | noted | Athoring tools feil | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing<br>Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 702.521.10.104 | | proposal | general | Bindestrek i stedet for underscore. Er det en ting som kan sjekkes generelt gjennom hele dokumentet? | | NEK EN 61386 1:2008 | NEK EN 61386-1:2008 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 702.521.10.104 | | comment | general | Underscore? | NEK EN 61386 1:2008 | | | | noted | Authoring tool feil | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 702.559.3.102 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60598 2 18. | NEK EN 60598-2-18. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 702.559.3.102 | | comment | general | Underscore? | NEK EN 60598 2 18. | | | | noted | Authoring tool feil | 2026-04-24 | 2026-04-24 | korrekturlesing Komiteleder |
| Thea Martine Samer | 703.411.3.3 | Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse | comment | general | Skal "endre kravene til følgende" være med? | Endre kravene til følgende: | | | | noted | ja | 2026-04-20 | 2026-01-02 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 703.521.301 | | comment | general | = "Kopier fra" i AT (i papir 22 heter punktet 703.521.101) | ) | | | | rejected | Det riktig skal være 301. Avsnittet finnes ikke i IEC | 2026-03-12 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 703.55 | Valg og montasje av elektrisk utstyr – Annet utstyr | comment | technical | Lillafargen (for sone 2/ sone 3, nederst) er noen knepp mørkere enn de andre og gir dårlig kontrast på print. Mulig å fikse? | Soner for badstuer | | | | noted | tatt til etterretning | 2026-05-11 | 2026-04-24 | figur fix Komiteleder korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 705.513.101 | Tilgjengelighet for husdyr | comment | general | Bør ikke "etc." byttes ut med "osv." generelt gjennom hele NEK'en? (mener vi diskuterte det i et av AG-møtene tidligere?) | etc | | | | accepted | Generell oppdateringh - etc. => osv. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 705.524.1 | | comment | general | Tittelen skal fjernes | " | | | | accepted | ok | 2026-04-20 | 2025-12-16 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 705A | Fastslå behov for tilleggsutjevning | comment | technical | Kan figuren skaleres litt ned? Den fremstår som unødig stor, og overskrift og figur kommer på hver sin side på print. | iser et eksempel | | | | noted | er løst | 2026-05-11 | 2026-04-24 | figur fix Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 708.5 | Valg og montasje av elektrisk utstyr | comment | general | Er dette riktig ref, eller skal det være NEK 439B? (fra Per Lyder) | NEK 439-7 | | | | noted | NEK 439-7 er riktig. NEK 439-7 ligger i NEK 439 Del B | 2026-04-29 | 2026-04-25 | referanse fix Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 708.512.2.103 | Mekaniske støt og slag (AG) | comment | general | Kopiert "kopier fra" i AT og 22 på papir | . | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-02-25 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 709.3.8.2.1.1 | TN-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN S- | TN-S- | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-18 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 709.512.2.103 | Tilstedeværelse av korrosive forurensende stoffer (AF) | comment | general | Tabell 51A = "kopier fra" i AT og 22 papir. | . Hvis hydrokarboner er til stede, skal utstyret være egnet for bruk i områder klassifisert som AF3 iht. , . | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 709.521.101.1 .2 | | comment | general | Tabell 52A-2 sjekkes. Tekst er ikke lik i "kopier fra" og Kopier til" i AT. | ; eller isolerte ledere i rør, kanaler etc., for eksempel installasjonsmetod ene nr. 4 og 6 i , ; eller | | | | noted | OK | 2026-04-26 | 2026-02-25 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 709C | Example of an instruction notice to be placed in marinas | comment | general | Oversettelse? | Example of an instruction notice to be placed in marinas | | | | rejected | Vi lar denne være på engelsk | 2026-04-26 | 2025-12-16 | |
| Per Lyder Pedersen | 710.3.5.101 | Klassifisering av medisinske områder | comment | general | Mangler referanse i orginal dokument | syning, se . | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-01-06 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 710.514.3.1.1 01 | | comment | general | Endret fra "fargemerging" | fargemerking | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-04-25 | korrekturlesing Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 710.55.101.2 | TN S-, IT- og TT-systemer | proposal | general | Bindestrek | | TN S-, IT | TN-S-, IT | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Rolf Jarle Steinstø | 710.55.101.2 | TN S-, IT- og TT-systemer | proposal | general | Lik skrivemåte i hele standarden | | | Her er det benyttet _ , skal vel være -? | | noted | Authoring tool feil. Non-breaking hypen blir skrevet ut som _ | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Rolf Jarle Steinstø | 710.560.5.101 | | proposal | general | vil opprettholder er vel ikke helt korrekt ordlyd | | vil opprettholder | vil opprettholder foreslås byttet til «vil opprettholde» | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Per Lyder Pedersen | 710.6.5.101 | | comment | general | Bildefix og sjekk format innrykk pkt g) | Eksempel på pasientomgivelser | | | | noted | Hva var bildefiksen? | 2026-04-26 | 2026-01-06 | figur fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Lundekvam | 710.6.5.101 | | proposal | editorial | Michal Kjerstad, dette er en mer korrekt oversettelse av den engelske teksten som bruker "generator" | | nødstrømforsyningsenheter | generatorer | | accepted | | 2026-04-16 | 2026-04-13 | |
| Per Lyder Pedersen | Tillegg 710A | Eksempler på gruppenummerering av medisinske områder og klassifisering av nødstrømforsyning | comment | general | Tabell 710A-1 | Tabell 710A-1 | | | | rejected | Vi benytter punktum nå | 2026-04-26 | 2026-01-06 | Tabell fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 710A | Eksempler på gruppenummerering av medisinske områder og klassifisering av nødstrømforsyning | comment | general | Skulle det vært linjer i tabellen over? Vises ikke i edge. Ikke ekstremt uryddig uten linjer. | Forklaringer av rombetegnelsene som er opplistet i | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-04-25 | korrekturlesing Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | Tillegg 710B | Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) i bygningsinstallasjoner | comment | general | Tabell 710B-1 | Tabell 710B-1 | | | | rejected | Vi benytter punktum nå | 2026-04-26 | 2026-01-06 | Tabell fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 710B | Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) i bygningsinstallasjoner | comment | general | Kopiert "kopier fra" i AT og papir 22 | .<br>f | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-02-26 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 711.411.3.2 | Automatisk utkobling ved feil | proposal | general | Fjerne bindestrek etter "feil" | | Automatisk utkobling ved feil | Automatisk utkobling ved feil | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 711.521.10.102 | | proposal | general | Bindestrek i standardbetegnelsene | | NEK EN 60332 3 serien. Hvor det kreves kabler med liten røykutvikling, er anbefalte minimumsegenskaper spesifisert i NEK EN 61034 2 | NEK EN 60332-3 serien. Hvor det kreves kabler med liten røykutvikling, er anbefalte minimumsegenskaper spesifisert i NEK EN 61034-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 711.527.101 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK IEC 60332 1 1:2004+AMD1:2015 eller<br>NEK IEC 60332 3-serien, | NEK IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 eller<br>NEK IEC 60332-3-serien, | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 711.536.4.2.4 | Selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern | comment | general | 711.536.4.2.4 og overskriften Selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern har ikke innhold, ei heller sammenheng med neste punkt.<br>Bør dette avsnittet fjernes? | Selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern | | | | noted | La det stå i denn eomgang | 2026-04-29 | 2026-03-18 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 711.559.6 | Separat belysningsstyringsutstyr, for eksempel forkoblingsutstyr | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 61347 serien. | NEK EN 61347-serien. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 712.1 | Omfang | proposal | general | Mellomrom etter komma | | installasjonen.En | installasjonen. En | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 712.3.4.2.101.2 | Solcellematriser og DC arkitektur | proposal | general | Fjern halve parentes | | dvs. til jord) | dvs. til jord | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 712.3.4.2.101.3 | Tilleggskrav til solcellekraftanlegg | proposal | general | Endre til liten bokstav som forrige strekpunkt | | Industrielle | industrielle | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 712.3.4.2.101.4 | Solcellematriseskjemaer | proposal | general | Bør vel benyttes bindestrek her som for "DC-innganger" tidligere i setningen | | DC buss | DC-buss | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.3.4.2.101.5.1 | Generelt | comment | general | REFFIX | i<br>o | | | | rejected | Skal kun være figur 10 | 2026-04-27 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.3.4.2.101.5.1 | Generelt | comment | general | REFFIX | i | | | | rejected | Skal kun være Figur 12 | 2026-04-27 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.3.4.2.101.5.2 | Solcelleomformer med DC/DC solcelleomformere i solcelleinngangene | comment | general | REFFIX | e<br>) | | | | accepted | | 2026-04-27 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.3.4.2.101.5.2 | Solcelleomformer med DC/DC solcelleomformere i solcelleinngangene | comment | general | REFFIX | ) | | | | accepted | | 2026-04-27 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 712.421.101 | Tiltak mot virkningen av lysbuer på DC-siden | proposal | general | Bindestrek | | NS EN ISO 1182 og NS EN ISO 1716 | NS-EN ISO 1182 og NS-EN ISO 1716 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 712.521 | Utforming av ledningssystemer | proposal | general | Fjerne bindestrek foran "Utforming" | | –Utforming | Utforming | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.521.102 | Ledningssløyfer | comment | general | Kan figur 712.14 nedskaleres et knepp eller to slik at den og teksten kommer på samme side. Tydeligheten av figuren vil bli bra nok. | Ledningssløyfer | | | | noted | er løst | 2026-05-11 | 2026-04-25 | figur fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.521.103 | Ledningsnett for solcellestrenger | comment | general | Kan figur 712.15 nedskaleres et knepp eller to slik at den og teksten kommer på samme side. Tydeligheten av figuren vil bli bra nok. | Prefabrikkerte sammenbygde ledningssystem | | | | noted | er løst | 2026-05-11 | 2026-04-25 | figur fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.523.101 | | comment | general | Rar ordeling i kolonne A linje 4 på print. Tabellen er litt for lang til å komme på en side. | Relevant krets<br>Beskyttelse<br>Minste strømføringsevne, Iz min og Inmin, som ledertverrsnitt skal velges ut fra: | | | | noted | er ok | 2026-05-11 | 2026-04-25 | Tabell fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.523.101 | | comment | editorial | Skal linje 2 og 3 (evt 3 og 4) slås sammen i kolonne A? | Solcelledelmatrise | | | | accepted | Ja | 2026-04-29 | 2026-04-28 | korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Erik Helgedagsrud | 712.526.102 | Plugg/kontakt-enheter for solcellestrengkretser | proposal | editorial | Stor forbokstav | | tilpassede | Tilpassede | | accepted | | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 712.533.4.1.101 | | comment | general | REFFIX<br>Jeg la inn 712.10 - sugd fra eget bryst. Eirik: kontroller om den er rett. Om rett så bør kanskje rekkefølgen endres? (712.11 lå inne fra før) | ) | | | | partially-accepted | Kryssreferansen er sjekket og evt. rettet opp | 2026-04-28 | 2026-03-12 | referanse fix |
| Erik Helgedagsrud | 712.534.4.101.3 | Valg av vernenivå, Up | proposal | general | Skrivefeil. | | solcellemodulerogsolcelleomformere | solcellemoduler og solcelleomformere | | accepted | | 2026-04-25 | 2026-04-13 | |
| Erik Helgedagsrud | 712.537.2.2.101 | | proposal | general | Skrivefeil. | | åmuliggjøre | å muliggjøre | | accepted | | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Erik Helgedagsrud | 712.538.1.2.101 | | proposal | general | Skrivefeil, manglet en bokstav. | | alg | Valg | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-13 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 713.1 | Omfang | comment | general | Alle 3 i 713.1 er kopiert fra "kopier fra" i AT | g | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-06 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 713.411.3.3 | Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse | comment | general | Kopiert fra papir 22 + "kopier fra" i AT | , avsnitt<br>. | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-06 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 713.412.101 | | comment | general | Kopiert fra papir 22 + "kopier fra" i AT | , avsnitt<br>. | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-06 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 713.522.101 | Valg av ledningssystem | comment | general | Kopiert fra papir 22 | i<br>; eller | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-06 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 713.522.101 | Valg av ledningssystem | proposal | general | Bindestreker i standardnummerne | | NEK EN 60309 2 eller NEK 502, være fleksible kabler eller ledninger i samsvar med NEK EN 50525 2 21 eller NEK EN 50525 2 11; eller dersom møblet er flyttbart og tilkoblet via en plugg/stikkontakt-kombinasjon, eller med en apparatkontakt i samsvar med NEK EN 61535, være gummiisolerte fleksible kabler og ledninger i samsvar med NEK EN 50525 2 21, eller PVC-isolerte fleksible kabler i samsvar med NEK EN 50525 2 11 | NEK EN 60309-2 eller NEK 502, være fleksible kabler eller ledninger i samsvar med NEK EN 50525-2-21 eller NEK EN 50525-2-11; eller dersom møblet er flyttbart og tilkoblet via en plugg/stikkontakt-kombinasjon, eller med en apparatkontakt i samsvar med NEK EN 61535, være gummiisolerte fleksible kabler og ledninger i samsvar med NEK EN 50525-2-21, eller PVC-isolerte fleksible kabler i samsvar med NEK EN 50525-2-11 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 713.55.101 | Valg av installasjonsmateriell | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60670 1. Utenpåliggende monterte bokser skal være i samsvar med NEK EN 60670 1. | NEK EN 60670-1. Utenpåliggende monterte bokser skal være i samsvar med NEK EN 60670-1. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-18 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.1 | Omfang | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60598 2 23 | NEK EN 60598-2-23 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.428.101.1 | Brannfare på grunn av transformatorer/omformere | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 61347 2 2:2001/A1:2003/A2:2010, og LED-moduler skal være i samsvar med NEK EN 61437 2 13:2006/A1:2010, | NEK EN 61347-2-2:2001/A1:2003/A2:2010, og LED-moduler skal være i samsvar med NEK EN 61437-2-13:2006/A1:2010, | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.428.101.2 | Risiko for brann ved kortslutning | proposal | general | Bindestrek | | 60598 2 23 | 60598-2-23 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.517.3.1 | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV-systemer | proposal | general | Manglet "r" | | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV- systeme | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV- systemer | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.517.3.1.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 61558 2 6:2009 | 61558-2-6:2009 | | rejected | Authoring tool feil | 2026-04-26 | 2026-03-20 | Skrivefeil |
| Torgeir Andersen | 715.517.3.1.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 61347 2 2 | 61347-2-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.517.3.1.101 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 61437 13:2006/ | NEK EN 61437-13:2006/ | | rejected | Authoring tool feil | 2026-04-26 | 2026-03-20 | Skrivefeil |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 715.521.1 | Ledningssystemer med kabler og/eller isolerte ledere | proposal | general | Bindestrek | | 60598 2 23 | 60598-2-23 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 715.521.102 | Opphengingssystemer | proposal | general | Bindestrek | | EN 60998 2 1:2004 eller NEK EN 60998 2 2:2004. | EN 60998-2-1:2004 eller NEK EN 60998-2-2:2004. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.1 | Omfang | proposal | general | BIndestrek | | NEK ISO/IEC 11801 1 ved bruk av strømforsyningsutstyr i samsvar med NEK EN IEC 62368 3. | NEK ISO/IEC 11801-1 ved bruk av strømforsyningsutstyr i samsvar med NEK EN IEC 62368-3. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.414.1 | Beskyttelsesmetode: ekstra lav spenning SELV og PELV - Generelt | proposal | general | Bindestrek | | 61000 5 2 | 61000-5-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.430.4 | Beskyttelse mot overstrømmer – Generelle krav | proposal | general | Bindestrek | | 62368 3:2017 | 62368-3:2017 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.521.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 11801 1 | 11801-1 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 716.523.1.101 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK ISO/IEC 11801 1 | NEK ISO/IEC 11801-1 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.523.1.101 | | proposal | general | Bindestrek | | EK ISO/IEC 14763 2 | EK ISO/IEC 14763-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 716.526.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 60512 9 3,<br>NEK EN 60512 99 001 og<br>NEK EN IEC 60512 99 002. | 60512-9-3, NEK EN 60512-99-001 og NEK EN IEC 60512-99-002. | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Rolf Jarle Steinstø | 717.3.8.2.1.1 | TN-systemer - Generelt | proposal | general | General er vel fra IEC og ikke oversatt? | | General | General byttes til «generelt» | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Rolf Jarle Steinstø | 717.3.8.2.2.1 | TT-systemer - Generelt | proposal | general | General er vel fra IEC og ikke oversatt? | | General | General byttes til «generelt» | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Rolf Jarle Steinstø | 717.3.8.3.1.1 | TN-systemer - Generelt | proposal | general | General er vel fra IEC og ikke oversatt? | | General | General byttes til «generelt» | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Rolf Jarle Steinstø | 717.3.8.3.2.1 | TT-systemer - Generelt | proposal | general | General er vel fra IEC og ikke oversatt? | | General | General byttes til «generelt» | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-16 | |
| Torgeir Andersen | 717.521.101 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 60227 3 eller<br>NEK EN 60332 1 2 | NEK EN 60227-3 eller<br>NEK EN 60332-1-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 717.55.103 | | proposal | general | Bindestrek | | 60884 1 | 60884-1 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.1 | Omfang | comment | general | Er dette riktig tenkt? Finnes ikke i 22 utgaven, og står ikke oppført i "kopier fra" | t<br>. | | | | noted | Skal være NEK 400-8-823 | 2026-04-26 | 2026-03-04 | referanse fix |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.411.3.3 | Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse | comment | general | Kopiert papir 22 | d<br>, avsnitt<br>. | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.430.4.101 | Forbrukerkurser | comment | general | Kopiert papir 22 | , avsnitt<br>, | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.510.3 | Valg og montasje av elektrisk utstyr – Generelle krav | comment | general | Kopiert papir 22 | til | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.514.1 | Merking og dokumentasjon Generelt | comment | general | Kopiert fra AT "kopier fra" | , | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.517.3.1 | Strømforsyningsenheter for SELV- eller PELV-systemer | comment | general | Kopiert fra AT "kopier fra" | i<br>er også anvendelige for ELV DC-installasjoner. Se<br>for | | | | accepted | | 2026-04-26 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 721.521 | Utforming av ledningssystemer | proposal | general | Bindestrek | | 60332 1 2 | 60332-1-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 721.55.101.1 | | proposal | general | Bindestrek | | 60309 2 | 60309-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 721.55.102.1 | | proposal | general | Bindestrek | | 61558 2 5 | 61558-2-5 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721.55.102.6 | | comment | general | Jeg la inn tabell 721 A | "Sett inn Tabell 721 A" | | | | noted | ok | 2026-04-26 | 2026-03-05 | Tabell fix |
| Torgeir Andersen | 721.55.102.6 | | proposal | general | Bindestrek | | 60309 2 | 60309-2 | | rejected | Authoring tool feil | 2026-04-26 | 2026-03-20 | |
| Torgeir Andersen | 721B.302.2.2.101 | Strømforsyningsenheter | proposal | general | Bindestrek | | 60335 1 og<br>NEK IEC 61558 2 6; | 60335-1 og NEK IEC 61558-2-6; | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 721B.514.101 | | comment | general | Kopiert fra "kopier fra" i AT | i<br>og | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721B.523.101 | | comment | general | Kopiert fra "kopier fra" i AT | d<br>. | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 721B.528.3.101 | Kabelføringer og LPG installasjoner | proposal | general | Mangler bindestrek | | LPG beholdere | LPG-beholdere | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 721B.533.1 | Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer - Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen | proposal | general | Mangler bindestrek | | Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen | Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer - Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721B.533.1.101 | | comment | general | 5-52 er sugd fra eget bryst. 521.4 fra "kopier fra" i AT | e<br>, avsnitt<br>. | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-03-05 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 721C | Strømføringsevner | comment | general | Underpunktene her er nummerert med 712... det må være feil. Endret til 721... (721 i AT 22 utgaven) | ømføringsevner | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-01-08 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721C.1 | | comment | general | Figurer ikke i CMS i "kopier fra" i AT. Legg inn figurer<br><br>Referanser må sjekkes, sugd fra eget bryst og noe fra papir 22. | vsnittet legges inn sammen med figurer | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-03-05 | figur fix<br>referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721C.1 | | object-comment | technical | "Total lengde (m)" og "Strøm (A)"kommer ikke med på pdfen. | | | | | noted | er løst | 2026-05-11 | 2026-04-26 | figur fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 721C.1 | | object-comment | technical | "Total lengde (m)" og "Strøm (A)"kommer ikke med på pdfen. | | | | | noted | er løst | 2026-05-11 | 2026-04-26 | figur fix<br>korrekturlesing<br>Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 722.3.8.2.1.1 | TN-systemer | proposal | general | Fjerne punktum | | PEN-leder., PEM-leder | PEN-leder, PEM-leder | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Erik Helgedagsrud | 722.443.3.1 | Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger | proposal | general | Skrivefeil. | | tilkoblingspunktfor | tilkoblingspunkt for | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-13 | |
| Torgeir Andersen | 722.530.4 | Valg og montasje av utstyr - Utstyr for beskyttelse for sikkerhet, frakobling, bryting, kontroll/styring og overvåkning – Generelle og felles krav | proposal | general | Mangler bindestrek | | Valg og montasje av utstyr Utstyr for beskyttelse for sikkerhet, frakobling, bryting, kontroll/styring og overvåkning – Generelle og felles krav | Valg og montasje av utstyr - Utstyr for beskyttelse for sikkerhet, frakobling, bryting, kontroll/styring og overvåkning – Generelle og felles krav | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 722.531.2.3.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 61008 1, NEK EN 61009 1, NEK EN 60947 2 | 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | 722.533.101 | | proposal | technical | Bindestreker | | 61851 1:2019 med flere tilkoblingspunkter for elektrisk kjøretøy og som inkluderer nødvendige overstrømsvern som spesifisert i NEK EN 61851 1:2019, avsnitt 13.1, skal hvert tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy være beskyttet av et eget overstrømsvern som skal være i samsvar med NEK EN 60947 2, NEK EN 60947 6 2, NEK EN 61009 1 eller med relevante deler av NEK EN 60898s-erien | 61851-1:2019 med flere tilkoblingspunkter for elektrisk kjøretøy og som inkluderer nødvendige overstrømsvern som spesifisert i NEK EN 61851-1:2019, avsnitt 13.1, skal hvert tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy være beskyttet av et eget overstrømsvern som skal være i samsvar med NEK EN 60947-2, NEK EN 60947-6-2, NEK EN 61009-1 eller med relevante deler av NEK EN 60898-serien | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 722.55.101.1 | | proposal | general | Bindestrek | | 62196 2, eller plugg, Type 3A, fast tilkoblet via en kabel og i samsvar med NEK EN 62196 2 | 62196-2, eller plugg, Type 3A, fast tilkoblet via en kabel og i samsvar med NEK EN 62196-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 722.55.101.2 | | proposal | general | Bindestrek | | NEK EN 62196 2, eller elbilplugg, Type 2, fast tilkoblet via en kabel og i samsvar med NEK EN 62196 2 | NEK EN 62196-2, eller elbilplugg, Type 2, fast tilkoblet via en kabel og i samsvar med NEK EN 62196-2 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | korrekturlesing |
| Steffen Skurdal | 722.6.4.1.101 | | comment | general | Skal man virkelig si at i NEK 400, så skal man følge kravene i NEK 400 for å samsvare med NEK 400 ?!? | kravene i NEK 400 | | | | rejected | Verifisering avi NEK 400 er for å sjekke og kontrollere at installasjonen tilfredsstiller kravene oi NEK 400 | 2026-04-26 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 729.410.3.7 | | comment | general | Fjerne tittelen - og jeg har ikke lagt inn et "ekstra" 729.410.3.7 punkt som ligger i den forrige AT utgaven. Ligger ikke i papirutgaven fra 22 | Fjerne tittelen | | | | noted | Det blir rett ut mener jeg /ES) | 2026-05-03 | 2026-01-08 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 729.410.3.7.102 | | comment | general | Skal ikke teksten "Minstehøyden på 2500mm over gulvet osv osv" fra 2022 være med? | Spenningsførende deler | | | | rejected | Kravene er gitt over figuren | 2026-04-28 | 2026-04-26 | korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | 729.513.101.4 | Tilgang til betjenings- eller vedlikeholdsganger | object-comment | technical | Skalere ned figur for å få tekst og figur på en side? Figuren fremstår unødig stor på pdf. | | | | | noted | er OK | 2026-05-11 | 2026-04-26 | figur fix korrekturlesing Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | Tillegg 729B | Tilleggsinformasjon for adgangsbegrensede områder | comment | general | Underpunktene her er merket med 721 i den forrige AT utgaven. Må være feil | ngsbegrensede områder | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-01-08 | |
| Torgeir Andersen | 751.537.5.101 | | proposal | general | Bindestrek | | 60947 6 1 | 60947-6-1 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-20 | figur fix korrekturlesing |
| Erik Helgedagsrud | 751A.3.2.1 | | proposal | general | Skrivefeil, manglet en bokstav. | | installasjone | installasjonen | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-13 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 753.415.1 | Strømstyrt jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse | comment | general | Sjekk om denne er korrekt. Det er der tabell 41.1 ligger | , | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-03-11 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | NEK 400-8 | Krav til andre spesielle installasjoner | comment | general | Endret til 400-8 fra 400-7. Regner med at det var en "skrivefeil". | | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-26 | korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | NEK 400-8 | Krav til andre spesielle installasjoner | comment | general | Endret til 400-8 fra 400-7. Regner med at det var en "skrivefeil". | | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-26 | korrekturlesing Komiteleder |
| Erik Arnholdt Johannessen | NEK 400-8-804 | Fyringsanlegg | comment | general | OBS! Tom oppføring over skal ligge, IKKE slettes. Ligger der for fiks av innholdsfortegnelse. OBS | Fyringsanlegg | | | | rejected | Tomt punkt for å fikse innholdsfortegnelsen. Samme som for del 7 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | |
| Erik Helgedagsrud | 804.410.3.3 | | proposal | general | Skrivefeil, manglet en bokstav. | | orbrukerkursen | Forbrukerkursen | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-13 | |
| Eirik Selvik | 805.522.8.301.5 | | proposal | technical | Unngå spesiel utstyr. Hørings. pkt 26 | | I fjell skal endefester og festemateriell være splittbolter som går minst 0,6 m inn i fast fjell. Bærefester skal være splittbolter som går minst 0,3 m inn i fast fjell. | For festing til fjell, skal:<br>- endefester og festemateriell føres minst 0,6 m inn i fast fjell; og<br>- bærefester føres minst 0,3 m inn i fast fjell.<br>Utstyret som benyttes skal være egnet til festing til fjell. | | accepted | | 2026-04-15 | 2026-04-15 | NK64 |
| Eirik Selvik | 805.527.2.301 | | proposal | technical | Jf. høring | | , og skal forhåndsgodkjennes av DSB ved Sivilforsvaret | | | accepted | | 2026-04-15 | 2026-04-15 | NK64 |
| Erik Arnholdt Johannessen | 805.537.2.301 | | comment | general | 400-6 eller 400-7? | spesifis | | | | noted | Ingen endring. Det er ikke gitt mulighet i NEK 400-7 til ikke å bryte nøytralleder | 2026-05-03 | 2026-04-29 | korrekturlesing Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 810.1 | Omfang | proposal | general | bindestrek | | 439 0 | 439-0 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Skurdal | 810.514 | Merking og dokumentasjon | comment | technical | Et nytt underpunkt som går på Back-up/kombinert kortslutningsbeskyttelse som spesfisert i NEK 439-1: 9.3.4, her er et punkt hvor det gjøres endel feil som kan være kritisk.<br><br>"Hvor kortslutningsvern er koblet i serie og er beregnet til å opperere samtidig for å oppnå den nødvendige bryteevnen (dvs. backupskyttelse) skal tavleprodusenten informere brukeren (f.eks. med et varselskilt eller i driftinstruksjonene, se 6.2) at ingen av vernene er tillatt å bli byttet ut med et annet som ikke er identisk men hensyn til type og egenskaper, men mindre vernet er prøvet og godkjent i kombinasjon med backupvernet, da bryteeven av hele kombinasjonen ellers kan bli kompromittert." | Merking og dokumentasjon | | | | rejected | Kan ikke ta med dette punktet nå. | 2026-04-29 | 2026-04-15 | korrekturlesing |
| Tommy Lundekvam | 810.514.302 | Merkedriftsspenning | proposal | general | iht referat fra 13 februar sak 5.12<br>Vanskelig å endre alle xxx og nnn | | Det anbefales å benytte merkeskilt som følger:<br>blått skilt med teksten 'XXX' 230 V AC for tavler med 230 V AC merkedriftsspenning;<br>rødt skilt med teksten 'XXX' 400 V AC for tavler med 400 V AC merkedriftsspenning;<br>sort skilt med teksten 'XXX' 'nnnn' V AC for tavler med merkedriftsspenning > 400 V AC;<br>skilt farget i samsvar med fargekodene i NEK EN 60309-1 og med teksten 'XXX-'nnnn' V DC for tavler med DC merkedriftsspenning; og<br>hvor 'XXX' erstattes med betegnelse av fordelingssystemet: | Det anbefales å benytte merkeskilt som følger:<br>blått skilt med teksten IT 230 V AC for tavler med 230 V AC merkedriftsspenning;<br>rødt skilt med teksten TN 400 V AC for tavler med 400 V AC merkedriftsspenning;<br>sort skilt med teksten 'XXX' 'nnnn' V AC for tavler med merkedriftsspenning > 400 V AC;<br>skilt farget i samsvar med fargekodene i NEK EN 60309-1 og med teksten 'XXX-'nnnn' V DC for tavler med DC merkedriftsspenning; og<br>hvor 'XXX' erstattes med betegnelse av fordelingssystemet: | | rejected | allerede ivaretatt | 2026-04-28 | 2026-04-28 | NK64 |
| Erik Helgedagsrud | 810.6.301 | | proposal | general | Skrivefeil, manglet en bokstav. | | verifisere | verifiseres | | accepted | | 2026-04-22 | 2026-04-13 | |
| Torgeir Andersen | 823.3.4.2.3.301 | Generelt | proposal | general | Dobbel punktum | | av kurser unngås.. | av kurser unngås. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Arnholdt Johannessen | 823.431.3.1 | Beskyttelse mot overbelastningsstrøm - Generelt | comment | general | "HT" syntes i pdf og forhåndsvisning. Er det riktig? | IB ≤ er dimensjonerende laststrøm for kursen; | | | | accepted | Endret til matriseform | 2026-04-28 | 2026-04-26 | korrekturlesing Komiteleder |
| Torgeir Andersen | 823.537.301.1 | Generelt | proposal | general | fjerne punktum | | funksjonsnedsettelse., og | funksjonsnedsettelse, og | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 823.537.301.3 | Kjøkken | proposal | general | Fjerne "gåseøyne" i slutten av setningen | | Eventuelle platetopper/komfyrer og vasker inngår som en del av en kjøkkenbenk." | Eventuelle platetopper/komfyrer og vasker inngår som en del av en kjøkkenbenk. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 823.810.512.301 | Fordelingstavler | proposal | general | Bindestrek, ikke underscore | | NEK 439 3 | NEK 439-3 | | noted | Skyldes en bug et eller annet sted. Tegnet som benyttes er "non-breaking hyphen" for å unngå linjeskift ved bindestreken. | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 824.1 | Omfang | proposal | general | Sette inn mellomrom mellom kapittelreferansen og "omhandler" | | omhandler ikke krav som følge av tilbakemating av elektriske energi fra elbiler til den elektriske installasjonen. | omhandler ikke krav som følge av tilbakemating av elektriske energi fra elbiler til den elektriske installasjonen. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Erik Helgedagsrud | 824.3.4.2.2.30 1.3 | Tilknytning ved anvendelse av et tilknytningsskap iht. NEK 399 | proposal | general | Bør årsreferanse på utgave av NEK 399 fjernes? Den er ikke beskrevet andre stender i standarden nå med årsreferanse, med unntak av noen steder det refereres til 2022-utgaven (kommentert på), samt i definisjoner. | | NEK 399:2026 | NEK 399 | | partially-accepted | Fjerner årstallet. Er unødvendig o dette tilfellet. | 2026-04-29 | 2026-04-13 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 824.3.4.2.2.30 1.4.2 | Tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy | comment | general | Kopiert "kopier fra" i AT og 22 papir | | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-02-26 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 824.3.4.2.2.30 1.4.2 | Tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy | proposal | general | Mellomrom mellom første og andre ord i setningen | | Tilkoblingspunktfor elektrisk kjøretøy | Tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | 824.3.4.2.2.30 1.4.2 | Tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy | proposal | general | Mellomrom mellom tilkoblingspunkt og for | | Føringsvei til hvert tilkoblingspunktfor elektrisk kjøretøy | Føringsvei til hvert tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | Tillegg 824A | Vurderinger vedrørende effektbehov | proposal | general | Mellomrom | | utstyret.Kravene | utstyret. Kravene | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | Tillegg 824A | Vurderinger vedrørende effektbehov | proposal | general | mer riktig språk? | | sammenlagret effektbehov | sammenlagte effektbehov | | rejected | Sammenlagret er en bedre beskrivelse. Det er ikke summen av hver enkelt ladeeffekt som menes. | 2026-04-26 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | Tillegg 824A | Vurderinger vedrørende effektbehov | proposal | general | ord hører ikke hjemme i setningen | | Kravene i avsnitt er det gitt forutsetter et noenlunde jevnt lademønster. | Kravene i avsnitt forutsetter et noenlunde jevnt lademønster. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Torgeir Andersen | Tillegg 824A | Vurderinger vedrørende effektbehov | proposal | general | ord hører ikke hjemme i setningen | | Dette er fullt mulig iht. kravene i er det gitt . | Dette er fullt mulig iht. kravene i . | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgeir Andersen | Tillegg 824A | Vurderinger vedrørende effektbehov | proposal | general | ord som ikke hører til | | Avsnitt<br>er det gitt stiller krav om dimensjonerende ladeeffekt | Avsnitt<br>stiller krav om dimensjonerende ladeeffekt | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Trond Salater | 825.1 | Omfang | comment | editorial | Etter her mangler kanskje punkt 825.2. Ser at det går direkte til 825.3 og at det i utgave "kopier fra" står en advarsel om at "Definisjon av termene vil bli flyttet til NEK 400-2 i endelig utgave av NEK 400:2026" | . | | | | noted | Ikke behov for den informasjonen nå | 2026-04-26 | 2026-03-06 | |
| Trond Salater | 825.3.4.2.18 | Oppdeling av installasjoner | comment | editorial | Her mangler det noe? Skal det legges inn 825.3.1 osv i forkant av denne 825.3.4.2.18 | installasjoner | | | | rejected | Nei | 2026-04-26 | 2026-03-06 | |
| Erik Arnholdt Johannessen | 825.3.10 | Muligheter for vedlikehold | comment | general | Kopiert fra "kopier fra" i AT - pkt 825.306 | ). | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-02-26 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 825.410.3.4 | | proposal | general | Rette første ord til Automatisk, og sette inn komma foran "eller" i første setning | | utomatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med kravene i<br>, avsnitt<br>og kravene i<br>eller | Automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med kravene i<br>, avsnitt<br>og kravene i<br>, eller | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Trond Salater | 825.412.301 | | comment | editorial | Mangler det noe her? Skal det ikke være et punkt 825.413 og 835.413.1 før nedenfor 825.413.2.1? | . | | | | rejected | Nei, vi har ikke dem med i NEK 400 | 2026-04-26 | 2026-03-06 | |
| Torgeir Andersen | 825.512.2.301 | Tilstedeværelse av vann (AD) | proposal | general | Ser ut som overskriften er gjentatt i starten av setningen. | | Tilstedeværelse av vann (AD)Dersom tilkoblingspunktet for elektrisk fartøy er plassert utendørs, | Dersom tilkoblingspunktet for elektrisk fartøy er plassert utendørs, | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | 825.512.2.303<br>.1 | Generelt | comment | general | Kopiert fra "kopier fra" i AT | ). Hvis hydrokarboner er til stede skal utstyret være egnet for bruk i områder klassifisert som AF3 iht.<br>,<br>). | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-02-26 | referanse fix |
| Torgeir Andersen | 825.55.301.2 | | proposal | general | Fjerne komma foran Type 2 | | AC-tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy med lademerkestrøm > 16 A, skal være en ladekontakt, Type 2 i samsvar med<br>NEK EN 62196 2. | AC-tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy med lademerkestrøm > 16 A, skal være en ladekontakt Type 2 i samsvar med<br>NEK EN 62196 2. | | accepted | | 2026-03-28 | 2026-03-17 | korrekturlesing |
| Erik Arnholdt Johannessen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | general | Må fylles ut | Normative referanser | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-26 | korrekturlesing<br>Komiteleder |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | general | Merknader legges inn i morgen tidlig. Se og filen fra Paola. Referanser i rødt i filen er dok som ikke er funnet i sarepta.<br>Alle referanser er nå lagt inn i tabellen ref Paolas fil. | Normative referanser | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-29 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Standarden er under utvikling, publiseringsdato i 2027 | IEC 63418 | | | | noted | Setter (under utarbeidelse) som år, samt lagt inn en merknad i 823 | 2026-05-03 | 2026-04-29 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Ingen referanse til 60278 serien i NEK400:2026<br>Se linje 41,42 | NEK EN 60278-serien | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | erien 60296, Vesker for elektrotekniske applikasjoner, er ikke referert til i NEK400:2026 | NEK EN 60296-2<br>?<br>NEK EN 60296-3<br>?<br>NEK EN 60296-4 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Referert i 704, 705 og 810 uten bruk av datering/ årstall | NEK EN 60309-1 | | | | noted | er referert til både datert og udatert, derfor begge | 2026-05-11 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Ikke referert til 2004 utgaven i NEK400 | 2004 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Ingen treff i NEK400 - ikke brukt referansen | NEK EN 60525 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Ingen treff i NEK400 - ikke brukt referansen | NEK EN 60647-4-2 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Tillegg 53C: Henvises til kun NEK IEC 60884, ikke NEK EN | NEK EN 60884 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Henvises til NEK EN 60884-1 i pkt. 717.55..103, ikke NEK IEC, som i Tillegg 53C.<br>Og henvises til NEK IEC 60884-3-1 i pkt. | NEK EN 60884-1 | | | | noted | skal være løst (?) | 2026-05-11 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Tillegg 54A referer til NEK IEC 60949 mens fotnote i tabell 54A.1 referer til NEK EN 60949 | NEK EN 60949 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | IEC TS finner ikke Paola<br>IEC fra 2011 finnes men er tilbaketrukket. Se linjen under | NEK IEC TS 61307 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Komiteleder |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg A | Normative referanser | comment | editorial | Dobbelsjekk referanse mot listen. Muligens det skal være NEK EN. | NEK EN IEC 61558-2-6 | | | | noted | er OK | 2026-05-11 | 2026-05-02 | referanse fix |
| Erik Arnholdt Johannessen | NEK 400 Tillegg C | Bibliografi | comment | editorial | Må fylles ut | Bibliografi | | | | accepted | | 2026-04-28 | 2026-04-22 | korrekturlesing |

| User name | Clause number | Clause Title | Type | Comment Type | Comment/Motivation | Comment on text | Proposal on text | Proposed change | Replies | Resolution status | Justification | Resolution Date | Date | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg C | Bibliografi | comment | editorial | Denne referansen finner jeg ikke i NEK400 | NEK EN 62024-1 High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor NEK EN IEC 62024-1 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-29 | |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg C | Bibliografi | comment | editorial | Finner ikke referansen i NEK400<br><br>Tittel referanse: NEK EN IEC 62447-1<br>Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape - Format D-12 - Part 1: VTR specifications | NEK EN 62447-1 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-29 | |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg C | Bibliografi | comment | editorial | Også angitt som Normativ referanse | NEK EN 60228 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-29 | |
| Per Lyder Pedersen | NEK 400 Tillegg C | Bibliografi | comment | editorial | Referanse ikke funnet i NEK400<br>Referanse finnes ikke i SAREPTA | NEK EN 51346-2 | | | | accepted | | 2026-05-06 | 2026-04-29 | |